

Barthel Cyril

De: Jean-Christophe Gauriau <jcgauriau@cgcenergie.ch>
Envoyé: vendredi, 23 juin 2023 15:39
À: Barthel Cyril
Objet: Re: frontenex 43

Indicateur de suivi: Assurer un suivi
État de l'indicateur: Terminé

Ok désolé
Plans et plus values validées.

Salutations

Jean-Christophe Gauriau
Chargé d'affaires

CGC Energie
Chemin du Foron 14 - CP 216
1226 Thônex (GE) - Switzerland
Nat. : +41 (0)79 242 16 99
Tel : [+41 \(0\)22 869 06 00](tel:+41792421699)
Fax: [+41 \(0\)22 869 06 10](tel:+41792421699)
E-Mail: jcgauriau@cgcenergie.ch

Protégeons ensemble l'environnement ! Avez-vous besoin d'imprimer ce message ?

From: Barthel Cyril <c.barthel@ispag-asp.ch>
Sent: Friday, June 23, 2023 3:09:41 PM
To: Jean-Christophe Gauriau <jcgauriau@cgcenergie.ch>
Subject: RE: frontenex 43

Bonjour Jean-Christophe,

Comme écrit dans mon mail d'hier, il me faut la validation du plan et de la plus-value. A ce moment, je pourrai donner une date de livraison.

Bonne fin de journée

Cyril

De : Jean-Christophe Gauriau <jcgauriau@cgcenergie.ch>
Envoyé : vendredi, 23 juin 2023 13:17
À : Barthel Cyril <c.barthel@ispag-asp.ch>
Objet : RE: frontenex 43

Bonjour Cyril,

Peux tu nous donner les délais de livraison ?

Salutations

Jean-Christophe GAURIAU



Chemin du Foron 14 - CP 216
1226 Thônex (GE) - Switzerland
Nat.: +41 (0)79 242 16 99
Tel : +41 (0)22 869 06 00
Fax: +41 (0)22 869 06 10



Protégeons ensemble l'environnement ! Avez-vous besoin d'imprimer ce message ?

De : Jean-Christophe Gauriau
Envoyé : mardi 20 juin 2023 11:43
À : Barthel Cyril <c.barthel@ispag-asp.ch>
Objet : TR: frontenex 43

Bonjour Cyril

Dernier modification de l'ingénieur.
Cette fois c'est validé.

Salutations

Jean-Christophe GAURIAU



Chemin du Foron 14 - CP 216
1226 Thônex (GE) - Switzerland
Nat.: +41 (0)79 242 16 99
Tel : +41 (0)22 869 06 00
Fax: +41 (0)22 869 06 10
E-Mail: jmuller@cgcenergie.ch



Protégeons ensemble l'environnement ! Avez-vous besoin d'imprimer ce message ?

De : Jean-Christophe Gauriau
Envoyé : mardi 20 juin 2023 11:42
À : 'PERRET Ivan' <ivan.perret@energestion.ch>
Cc : Marc Plumeau <mplumeau@cgcenergie.ch>
Objet : RE: frontenex 43

Bonjour Ivan

Tu as raison c'est préférable.

Salutations

Jean-Christophe GAURIAU



Chemin du Foron 14 - CP 216
1226 Thônex (GE) - Switzerland

Nat.: +41 (0)79 242 16 99
Tel : +41 (0)22 869 06 00
Fax: +41 (0)22 869 06 10
E-Mail: jmuller@cgcenergie.ch



Protégeons ensemble l'environnement ! Avez-vous besoin d'imprimer ce message ?

De : PERRET Ivan <ivan.perret@energestion.ch>
Envoyé : mardi 20 juin 2023 10:55
À : Jean-Christophe Gauriau <jcgauriau@cgcenergie.ch>
Cc : Marc Plumeau <mplumeau@cgcenergie.ch>
Objet : RE: frontenex 43

Bonjour Jean-Christophe,

Suite à nos échanges et à tes envois, je te transmets en pièce jointe le plan mis à jour correspondant bien maintenant au schéma de principe.

Concernant le schéma de fabrication de l'accumulateur, ci-dessous mes remarques :

- E/S primaire à remettre sur axe G
- 5 sondes sur axes D ok
- 2 thermomètres sur axe W ok
- E/S sur axe A supprimée
- Hauteur maxi 260cm ok
- Vidange et purge en 1 pouces ok
- Diamètre isolé 202cm ok

Sur ton dernier envoi, les sondes auraient été coincées derrière les raccordements E/S primaire.

Dans l'attente de ton envoi de schéma et de fiche technique mis à jour, je suis à ta disposition pour te fournir tous compléments d'informations.

Avec mes meilleures salutations

Ivan PERRET



Energestion SA
Chemin de la Gravière 2 - CP 1245
CH-1227 Carouge
Tél : +41 22 300 37 22 | Fax : +41 22 300 37 24
Natel : 078 700 32 10
Direct : 022 552 16 30
E-mail : ivan.perret@energestion.ch
Site Web: www.energestion.ch

De : Jean-Christophe Gauriau <jcgauriau@cgcenergie.ch>
Envoyé : lundi, 19 juin 2023 16:14
À : PERRET Ivan <ivan.perret@energestion.ch>
Cc : Marc Plumeau <mplumeau@cgcenergie.ch>
Objet : RE: frontenex 43

Ivan,

Voilà comme vu ensemble.
Bonne soirée.

Salutations

Jean-Christophe GAURIAU



Chemin du Foron 14 - CP 216
1226 Thônex (GE) - Switzerland
Nat.: +41 (0)79 242 16 99
Tel : +41 (0)22 869 06 00
Fax: +41 (0)22 869 06 10
E-Mail: jmuller@cgcenergie.ch



Protégeons ensemble l'environnement ! Avez-vous besoin d'imprimer ce message ?

De : Jean-Christophe Gauriau

Envoyé : vendredi 16 juin 2023 13:13

À : ivan.perret@energestion.ch

Cc : Marc Plumeau <mplumeau@cgcenergie.ch>

Objet : frontenex 43

Bonjour Ivan,

Ci-joint le plan de fabrication du ballon de chauffage comme vu ensemble sur place.
Par contre, il semble y avoir une différence de raccordement entre le SDP et le plan :

- Plan : E/S Primaire et E/S Secondaire
- SdP : E Primaire et S Secondaire.

Des validation nous t'envoyons la fiche technique complète avec le ballon ECS.

Salutations

Jean-Christophe GAURIAU



Chemin du Foron 14 - CP 216
1226 Thônex (GE) - Switzerland
Nat.: +41 (0)79 242 16 99
Tel : +41 (0)22 869 06 00
Fax: +41 (0)22 869 06 10
E-Mail: jmuller@cgcenergie.ch



Protégeons ensemble l'environnement ! Avez-vous besoin d'imprimer ce message ?