



Für die Lage der Stützen ist
ausschließlich die Draufsicht
verbindlich!

Nozzle direction only according to
the top view!!



Mantrraum
Inside of jacket

Rohrraum
Inside of tubes

Max. zul. Druck (PS) bar

Min./max. zul. Temperatur (TS) °C

Min./max. allow. temperature (PT) bar

Prüfdruck (PT) bar

Test pressure (PT) bar

Volumen (V) l

Capacity (V) l

Oberflächenbearbeitung
Surface treatment

gebätzt und passiviert
pickled and passivated

Werkstoff material

Gewicht weight

Artikel-Nr. Article number

13	Entlüftung / air vent	Rp 1"	DIN 2986		
12	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
11	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
10	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
9	Thermosiat / temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
8	Thermosiat / temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
7	Thermosiat / temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
6	Entleerung / drain	R 1"	DIN 2986		
5	Revisionsöffnung 400/480 /manhole 400/480	4.00	RET	EPDM	
4	Ladevortauf / heating flow	DN65	10	DIN 2642	
3	Warmwasser / warm water	DN65	10	DIN 2642	
2	Laderücklauf / heating return	DN65	10	DIN 2642	
1	Kaltwasser / cold water	DN65	10	DIN 2642	
Stützen	Benennung	DN	PN	Dichtfläche	Position
Nozzle	Denomination	DN	PN	Standard	Facing Position Dimension

Rev2	24.08.2023	Bartsch	Wihan	Änderung nach Kundenwunsch
Rev1	23.08.2023	Bartsch	Wihan	Änderung nach Kundenwunsch
Index	Datum/date	Gez./drawn	Name/name	Art der Änderung / Modification
Gez. / drawn	10.08.2023	Bartsch		
Gepr. / appr.	10.08.2023	Wihan		

Benennung / Designation :
Eiswasserspeicher
Typ RET 1000 Sonder/ special



ROBERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH
Sachsenweg 3 08451 Gräfenhainichen
Tel. 03762/9561-0 Fax 03762/9561-150
E-Mail: info@robert-edelstahl.de
Web: www.robert-edelstahl.de

Kippmaß/ tilting tight: 2520 mm