





Ø1300

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



1 2 3 4 5

Für die Lage der Stutzen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

14. Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DN 2986			
13. Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DN 2986			
12. Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DN 2986			
11. Revisionsöffnung/ handhole 120/ 180	120	RET	O-Ring		
10. Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DN 2986			
9. Revisionsöffnung/ handhole 200/ 280	200	RET	EPDM		
8. Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DN 2986			
7. Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DN 2986			
6. Entlüftung/ air vent	Rp 1/2"	DN 2986			
5. Warmwasser/ warm water	Rp 2"	DN 2986			
4. Zirkulation/ circulation	Rp 11/4"	DN 2986			
3. Heizwasser-vorlauf/ heating flow	Rp 11/4"	DN 2986			
2. Heizwasser-rücklauf/ heating return	Rp 11/4"	DN 2986			
1. Kaltwasser/ cold water	Rp 2"	DN 2986			
Stutzen Bezeichnung	DN	PN	Norm	Dichtfläche Position	Rohr-anschluss Dimension
Nozzle Denomination			S. standard	Sealing	
Rev1	14.11.2023	Mfr/ker	whan		
Index	Datum/date	Gez./drawn	Name/name	Kennwort/Subject	Art der Änderung / Modification
Gez. / drawn	08.11.2023	Bartsch			
Gepr. / appr.	08.11.2023	whan			
Benennung / Designation:					
Edelstahlspeicher/stainless st. tank					
R-HLS 2000 special					
Zzeichnung Nr. / Drawing No.:	22071-0 Rev1	Project Nr. / Project No.:	P55507	Bestell Nr. / Order No.:	KST300/109256
				Maßstab / Scale	1:10
				Blatt / sheet	1/1



Zzeichnung ist gezeichnet/figurat der RÜBERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights reserved by "Schützverein DMS-110" reserved. 14.11.2023