





Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Kippsmaß/ tilting height: 2205 mm

Max. zul. Druck	(PS)	6	10	bar
Max. allow. pressure				
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	109	109	°C
Min./max. allow. temperature				
Prüfdruck	(PT)	7,8	13	bar
Test pressure				
Volumen	(V)	1975	55,5	L
Capacity				
Oberflächenbearbeitung		gebätzt und passiviert		
Surface treatment		pickled and passivated		
Werkstoff		1.4571 / 1.4404		
material				
Gewicht		380		kg
Weight				
Artikel-Nr.		-		
Article number				

14	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DN 2986		
13	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DN 2986		
12	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DN 2986		
11	Revisionsöffnung/ handhole 120/ 180	120	RET	O-Ring	
10	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DN 2986		
9	Revisionsöffnung/ handhole 200/ 280	200	RET	EPDM	
8	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DN 2986		
7	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DN 2986		
6	Entlüftung/ air vent	Rp 2"	DN 2986		
5	Warmwasser/ warm water	Rp 2"	DN 2986		
4	Zirkulation/ circulation	Rp 1 1/4"	DN 2986		
3	Heizwasservorlauf/ heating flow	65	DN EN1092-1	4-L-Loch	
2	Heizwasserrücklauf/ heating return	65	DN EN1092-1	4-L-Loch	
1	Kaltwasser/ cold water	Rp 2"	DN 2986		
Stützen	Benennung	Norm	Dichtfläche	Position	Rohrbohrung
Nozle	Denomination	Standard	Facing	Position	Dimension

Rev2	04.12.2023	Bartsch	Whan	Anpassung nach Kundenwunsch
Rev1	14.11.2023	MFicker	Whan	Anpassung nach Kundenwunsch
Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification

Gez. / drawn	08.11.2023	Bartsch	Kennwort/Subject
Gepr. / appr.	08.11.2023	Whan	

Edelstahlspeicher/stainless st. tank
R-HLS 2000 special



Zeichnung ist geistiges Eigentum der RÜBERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Alle Rechte vorbehalten. DMS-1-10 reserved. Stand: 04.12.2023
Copyright by RÜBERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights reserved by: Schulzreimer DMS-1-10 reserved

22077-0	Rev2	P55507	Bestell-Nr. / Order No.:	KST300/109256	Maßstab / Scale	1:10	Blatt / sheet	1/1
---------	------	--------	--------------------------	---------------	-----------------	------	---------------	-----