




Pärli AG
RENFERSTRASSE 4
2504 BIEL

Kippmaß: 2135 mm

		Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes	
Max zul Druck Max allow pressure	(PS)	3	-	bar
Min/max zul Temperatur Min/max allow temperature	(TS)	95	-	°C
Prufdruck Test pressure	(PT)	4,5	-	bar
Volumen Capacity	(V)	990	-	L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment		gebeizt und passiviert pickled and passivated		
Werkstoff material		14571 / 14404 316 Ti/316L		
Gewicht Weight		220		kg
Artikel-Nr Article number				

13	Entlüftung / air vent	Rp 1"	DIN 2986		
12	Temperaturregelung / temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
11	Temperaturregelung / temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
10	Temperaturregelung / temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
9	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
8	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
7	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
6	Entleerung / drain	R 1"	DIN 2982		
5	Handloch / handhole 400/480	400	REI	0 - Ring	
4	Laderücklauf / heating return	Rp 1 1/4"	DIN 2986		
3	Ladevorlauf / heating flow	Rp 1 1/4"	DIN 2986		
2	Warmwasser / warm water	Rp 1 1/4"	DIN 2986		
1	Kaltwasser / cold water	Rp 1 1/4"	DIN 2986		

Rev1	02.05.2024	Baifisch	Wihan	Anpassungen nach Kundenwunsch	
Index	Datum/date	Gez / drawn	Gepr / appr	Art der Änderung / Modification	
	Datum/date	Name/name		Kennwort/Subject	
Gez / drawn	09.04.2024	Altmannschofe			
Gepr / appr	09.04.2024	Wihan			

Benennung / Designation

Warmwasserspeicher / storage tank

Typ RET 1000 Sonder 2



Zeichnung Nr. / Drawing No	Projekt Nr. / Project No	Bestell Nr. / Order No	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
22315-0Rev1	P56610	KST300/112192	1:10	1/1

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten.
 Manufactured by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights reserved by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved.

Stand/as per
02.05.2024