

[illegible]

	Manfellraum inside of jacket	Rohrraum inside of tubes
Max zul. Druck	6	25
Max. allow. pressure		bar
Min./max. Temperatur	109	200
Min./max. allow. temperature		°C
Prüfdruck	9	4.0
Test pressure		bar
Volumen	14.15	22.5/22.5
Capacity		l
Oberflächenbearbeitung	geätzt und passiviert	
Surface treatment	pickled and passivated	
Werkstoff	1.4571/ 1.4404	316Ti/ 316L
material		
Gewicht	280	
Weight		kg
Artikel-Nr. -weiß-		
Article number -white-		
Artikel-Nr. -silber-		
Article-Nr. -silver-		

15	Entlüftung / air vent	Rp 1"	DIN 2986		
16	Temperaturregelung / temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
13	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
12	Temperaturregelung / temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
11	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
10	Revisionsöffnung / handhole 120/180	120	RT	O-Ring	
9	Temperaturregelung / temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
8	Revisionsöffnung / handhole 200/280	200	RT	O-Ring	
7	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
6	Warmwasser / warm water	Rp 2"	DIN 2986		
5	Heizwasserrücklauf / heating return	Rp 1 1/4"	DIN 2982		
4	Heizwasservorlauf / heating flow	Rp 1 1/4"	DIN 2982		
3	Temperaturregelung / temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
2	Heizwasserrücklauf / heating return	Rp 1 1/4"	DIN 2982		
1	Kaltwasser / cold water	Rp 2"	DIN 2986		

Rev1	08.07.2024	Bartsch	Rudert	Anpassungen nach Kundenwunsch
Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification
	Datum/date	Name/name		Kennwort/Subject:

Benennung / Designation :

Edelstahlspeicher/stainless st. tank

Multi II 1500 special

Zeichnung Nr. / Drawing No.:	Projekt Nr. / Project No.:	Bestell Nr. / Order No.:	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
224.96-0Rev1	P57358		1:7.5	1/1

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten
Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved

