

DEMANDE D'OFFRE

Entreprise : CLR Techniques SA	Contact: N. PETERSCHMITT
Adresse : CH-1009 Villars Saint Croix	Téléphone : 078 810 76 99
	Courriel : n.peterschmitt@clr-techniques.ch

Chantier : Marignac
Adresse : Châtel Saint Denis

Date : 18/09/24

Dimensions :

Diamètre : 400 mm
 Hauteur : 1000 mm
 Volume : 1250 litres
 Pression de service : 4 bar
 Pression d'essais : 6 bar
 Température : 7 / 120°C

Matière :

☐ Inox V4A
☒ Acier S235JRG2

Exécution : Isolation :

☐ Sur pieds ☐ Laine de roche
☒ Sur virole ☐ Armaflex

Connexions :

Eau froide : R
 Eau chaude : R
 Aller: R
 Retour : R
 Circulation : R
 Purge : R 3/4
 Vidange : R 1

Prises

R
 R
 R
 R
 R
 R 3/4
 R 1
 R
 R
 R
 R

Brides

DN 100 - PN 16
 DN 100 - PN 16
 DN 100 - PN 16
 DN 100 - PN 16
 DN - PN
 DN - PN
 DN - PN
 DN - PN
 DN - PN
 DN - PN

Trou d'homme : 1

Manchons pour sondes / thermomètres : Nombre 1x Hermétique 1/2
 1x sonde 1/2

Soudure sur site :

Hauteur du local : mm
 Passage de porte : mm
 Largeur de porte : mm
 Hauteur de porte : mm

1x Froid
 1x chaud : 50/400C