






Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!



Kippmaß/ tilting tight: 2600 mm



Mantelraum inside of jacket		Rohrraum inside of tubes	
Min./max. zul. Druck	(PS)	0/6	bar
Min./max. allow. pressure		0/95	°C
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	9	bar
Min./max. allow. temperature		1975	L
Prüfdruck	(PT)		
Test pressure			
Volumen	(V)		
Capacity			
Oberflächenbearbeitung		geblätzt und passiviert	
Surface treatment		picked and passivated	
Werkstoff		1.4404/1.4571 316Ti/316L	
material			
Gewicht		285	kg
Weight			
Artikel-Nr.			
Article number			
Kategorie/Modul DGR, 2014/68/EU		Artikel 4, Abs. 3	
Category/module PED 2014/68/EU			

14. Entlüftung/ air vent	Rp 1/2"	DIN 2986	
13. Thermometer/ Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986	
12. Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986	
11. Thermometer/ Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986	
10. Thermometer/ Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986	
9. Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986	
8. Thermometer/ Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986	
7. Zirkulation/ Circulation	Rp 1 1/4"	DIN 2986	
6. Entleerung/ drain	Rp 1 1/4"	DIN 2986	
5. Revisionsöffnung/ manhole 400/480	RET	EPDM	
4. Muffenanschluss/ socket connection Rp 2"	DIN 2986		
3. Muffenanschluss/ warm water	16	DIN 2986	
2. Warmwasser/ warm water	65	DIN 2986	
1. Kaltwasser/ cold water	16	DIN 2986	
Stützen	PN		
Denomination			

Index		Datum/date		Gez./drawn		Gepr./appr.		Kernwort/Subject		Art der Änderung / Modification	
		02.10.2024		Bartsch		Whan					
Benennung / Designation : Warmwasserspeicher/ storage tank Typ RET 2000 Sonder als Bausatz 2-teilig											
Zeichnung Nr. / Drawing No.:		P58171		Projekt Nr. / Project No.:		KST300/115774		Maßstab / Scale		Blatt / Sheet	
22670-0								1:12.5		1/1	



Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDLSTAHL-TECHNIK GmbH. Alle Rechte vorbehalten. DMS-1-D reserved.
Copyright by HESS, RUDERT EDLSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights reserved by: Schulzemeier DMS-1-D reserved.