





	Gut zur Fertigung
--	-------------------

Datum

Unterschrift



Z.-Nr.:	49275/5
---------	---------

Kom.:

KST300 114267 Ballaigues

Auftragsnr.:	49275
--------------	-------

Stückzahl:	1
------------	---

Bezeichn:	Pufferspeicher
-----------	----------------

Genauer:	--
----------	----

Inhalt: 1018 Liter

Material: S235JR

Gewicht: 187 kg

Betriebstempera

Betriebs/Prüfüberdruck: 0.6 / 0.9 M

Oberfläche außen: grundiert

Oberfläche innen: roh

Boden/Mantelstärke: 4/3

Kippmaß: 2050 mm

In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung:
bauseits

Cyril Barthel
05.11.2024

Ersteller/Datum: egl / 04.11.2024