

COOP BASSIN-CENTRE CONTHEY	Unité	Quantité	Prix p.unité		Somme	
			Fr.	Ct.	Fr.	Ct.
243.1 INSTALLATION DE CHAUFFAGE <u>Secteur : Groupe primaire</u>						
Remarques :						
Introduction de l'accumulateur et de l'échangeur se fera par le parking avec une porte de 135 cm et d'un escalier pour accéder au local technique en une pièce pour ensuite être transporter dans la chaufferie .						
Les engins de manutention, de levage et d'introduction du matériel doivent être compris dans les prix mentionnés ci-dessus.						
 0. <u>APPAREILS</u>						
<u>Accumulateur</u>						
Accumulateur de chauffage spécial en acier noir, soudé en usine, intérieur brut, extérieur avec peinture antirouille, modèle sur pieds/base cylindrique, soudé en atelier						
Marque proposée : RISPAG						
Type : SUR MESURE						
<u>Caractéristiques :</u>						
Capacité : 2980 lt						
Diamètre non isolé : 1300 mm						
Hauteur totale : 2500 mm						
Poids : kg						
Pression de service : 6 bar						
Pression d'essai : 10 bar						
y compris :						
-1 trou d'homme (Ø 500/600 mm) muni d'un couvercle						
-1 tôle perforée						
- Prises filetées et Brides :						
Purge : Ø 3/4 Nb: 1						
Vidange : Ø 2 Nb: 1						
Chauffage : DN100 Nb: 4						
Thermostats : Ø 1/2 Nb: 2						
Thermomètres : Ø 1/2 Nb: 2						
y compris contre-bridés, joints et boulons						
Thermomètres à plongeurs avec gaine de protection Ø 1/2" 0 - 120°C, Ø 100 mm, long. 300 mm						
Isolation de l'accumulateur au moyen de laine minérale, épaisseur 120 mm, avec manteau en tôle Aluman, à exécuter sur place, y compris cape démontable pour le trou d'homme.						