Adaptations

- Suppression des thermostats dans les zones → trop inertie. Remplacés par sonde sur reprise d'étage. ou des grandes zones + anticipations MCR
- Pilage, pour zones 15°C global par demi-étage avec V2V en tête, sortie de courette par façade. Suppression vannes motorisées sur collecteurs → Manchettes à la rigueur.
- Pilotage pour zone 20°C par collecteur conservé. Manchette pour V2V en sortie de courette.
- Suppression panneaux rayonnants 6" si autotonnés en soumission.
- comptage pour tout le R3 et tout le 1er par de 1/2 zones.

FACCHINETTI TOWER							
CVC							
Schema de principe hydraulique							
Indicé	Date	Dessinateur	Modifications	Vérificateur	Approbateur	Modifications	
A	04/05/04	VB	Mise à jour	-	VB	Mise à jour	
B	11/05/04	AB	Mise à jour	-	-	-	
C	16/06/04	LT	Mise à jour suite à soumission	-	-	-	

PROVISOIRE

CHUARD INGÉNIEURS
CHUARD INGÉNIEURS GENEVE SA
Chemin des Paulines 4, 1216 Cointrin
Tel +41 22 791 24 67
info.ge@chuard-ing.ch

Format :	A0
Echelle :	-
Plan n° :	-
N° Affaire :	27905
Nom du fichier :	Schema de principe

☐ FAISABILITE ☐ PROJET ☐ EN ENQUETTE ☐ SOUMISSION ☐ EXECUTION ☐ REVISION