





Für die Lage der Stutzen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!



Kippmaß/ tilting tight: 2900 mm

		Mantelraum Inside of jacket		Rohrraum Inside of tubes	
Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure	(PS)	0 / 3		- bar	
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS)	0 / 109		- °C	
Prüfdruck Test pressure	(PT)	4.5		- bar	
Volumen Capacity	(V)	2630		- L	
Oberflächenbearbeitung Surface treatment		gebeizt und passiviert pickled and passivated			
Werkstoff material		1.4404 / 1.4571			
Gewicht Weight		335 kg			
Artikel-Nr. Article number					
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU		n. Art.4 Abs. (3)			

8	Flanschanschluss/flange connection	100	16	DIN 2633				
7 (5x)	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"		DIN 2986				
6	Nachspeisung/replenishment	Rp 1/2"		DIN 2986				
5	Mannloch / manhole	400		RET	EPDM			
4	Austritt Ladung/charge outlet	80	16	DIN 2633				
3	Eintritt Ladung/charge inlet	80	16	DIN 2633				
2	Austritt Entladung/outlet discharge	65	16	DIN 2633				
1	Entleerung / drain	Rp 1 1/4"		DIN 2986				

Stutzen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position Position	Rohrabmessung Dimension		
Rev1	11.02.2025	Benker	Wihan	Änderungen nach Kundenwunsch/changes acc. costumers request					
Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification					
				Kennwort/Subject:					
Gez. / drawn	20.12.2024	Ehrentraut							
Gepr. / appr.	20.12.2024	Wihan							
Benennung / Designation :									
Warmwasserspeicher									
RET 2500 Sonder									
Zeichnung Nr. / Drawing No. :		Projekt Nr. / Project No. :		Bestell Nr. / Order No. :		Maßstab / Scale		Blatt / sheet	
22793-0Rev1		P2400119		KST300 / 111157		1:15		1/1	
Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten. Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved.									Stand/as per: 11.02.2025