

Barthel Cyril

De: Nicolas Marlier <nmarlier@berteau.ch>
Envoyé: jeudi, 13 février 2025 16:41
À: Barthel Cyril
Objet: Amandolier : demande d'offre chauffe eau
Pièces jointes: Schema sanitaire - Batiment E.pdf

Indicateur de suivi: Assurer un suivi
État de l'indicateur: Avec indicateur

Bonjour,

Pour notre chantier avenue de l'Amandolier 15-17 – 1206 Genève, pourriez vous svp nous fournir une offre pour les chauffes eaux avec les caractéristiques suivantes :

- Bat D 2x2000l
- Bat E 2x2500l

Les caractéristiques des chauffe-eaux sont les suivantes :

- Accumulateur vertical sur pieds, en acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L),
 - Traitement intérieur extérieur : décapées et passivées
 - Température de service max. : 95 °C
 - Pression de service : 6 bar
 - Pression d'essai : 9 bar
 - Isolation thermique en PU flexible démontable :
 - Épaisseur : 130 mm
 - Habillage : PVC
- Raccords et équipements : - 1 Trou d'homme 300/380
- 4 Prise(s) fileté DN 50 avec coude plongeant ECS/EF/Circulation/Brassage
- 2 Prise(s) fileté DN 50 avec tube diffuseur pour retour de charge
- 2 Prise(s) fileté DN 50 avec coude plongeant pour aller de charge
- 1 Prise(s) fileté 1" pour vidange
- 1 Prise(s) fileté 1" pour purge
- 3 Thermomètre(s) Ø 100 x 250 mm, 0° /120° C, avec prise(s), y compris doigt de gant
- 3 Prise(s) (Rp½") pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant

Nous aurions besoin également de 2 échangeurs à plaque :

- 1 échangeur ECS avec support et isolation
- 1 échangeur pour la récupération de chaleur avec support et isolation

Nous travaillons sur ce projet en collaboration avec Alvazzi pour le chauffage, qui prendrait potentiellement les accumulateurs 1000l pour le préchauffage ECS chez vous et m'a donné votre contact. Je vous ai joints le schéma sanitaire phase soumission, attention les volumes des accumulateurs ont changés par rapport à celui-ci.

Meilleures salutations,

NICOLAS MARLIER

Technicien

078 688 40 70

BERT'EAU S.A

Installations sanitaires et chauffage

Lundi - Jeudi : 06h30 - 12h // 13h - 17h

Vendredi : 06h30 - 12h // 13h - 16h

🌐 berteau.ch


☎ 022 735 33 34

✉ berteau@berteau.ch

📍 Rue Baylon 8 bis - 1227 Carouge

📄 Notre brochure

[Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux :](#)



Pensez à l'environnement avant d'imprimer ce courriel !