

Info ISPAG-ASP

De: STOCKLI Vincent <vincent.stockli@alvazzigroupe.com>
Envoyé: lundi, 17 février 2025 17:43
À: Info ISPAG-ASP
Objet: Centrale Biogaz - Agrogaz - Grand Vailloud 10 - 1357 Lignerolle
Pièces jointes: 23F073_31_3_011_Agrogaz Lignerolle_Plan et coupes_19122024.pdf; Corps de chauffe steatite.pdf

Catégories: Offre demandée au fournisseur

Bonjour,

Pourriez-vous m'établir une offre pour 2 accumulateurs de 10000 litres chacun selon descriptif ci-dessous ;

Fabrication individuelle sur plan conformément à
l'art. 4, al. 3 de la Directive n° 2014/68/UE

Matériau: S 235 JR

Pression de service: 3 bar

Pression d'essai: 4.5 bar

Température: 18°C - 95 °C

Intérieur: non traitée

Extérieur : revêtement antirouille

Installation: en intérieur

Zone de charge de vent: N/A

Zone sismique : N/A

3 x pieds / garde au sol = 140 mm

Ø = 2000 mm

H = 3600 mm jusqu'au bord supérieur du manchon

Manchon supérieur = 50 mm

Cote de basculement = 3660 mm

V = 9700 L

10 x manchons au choix 1/2" - 2"

2 x Bride DN65 PN6/16 - S 235 JR

1 x Vidange tiré vers l'avant 2" - S 235 JR

1 x Bride de révision 480x400 - S 235 JR (sur un seul accu seulement, serait-il possible d'adapter la bride pour installer un corps de chauffe électrique selon fiche technique ci-jointe - Modèle AHFR-K-E-280-25 - ASKOHEAT-FK Ø280mm 25kW ?)

Isolation accumulateur 10'000 litres

Isolation laine minérale avec feuille d'alu et scotch,

doublage en tôle aluman-Stucco 1mm,

rosaces sur les passages de prises.

Tête et fond plats.

Epaisseur 160mm

Capot vissé pour trou d'homme

Mise en place accumulateur / Introduction à plein pied selon plan centrale ci-joint

Mise en place accumulateur.

Déchargement des accumulateurs.

Redressement des accumulateurs.

Introduction et mise en place des accumulateurs.

Inclus matériel nécessaire aux travaux de manutention.

Camion-grue, chariots, grue de pied, etc ...

Personnel pour la manutention du matériel.

Frais de transport.

Je me tiens à votre entière disposition par téléphone pour toute question et vous remercie d'avance.
Meilleures salutations.



Interventions 24h/24, 7j/7
0800 442 884
www.alvazzigroupe.com

Vincent STOCKLI
Manager d'activité

Rue des Uttins 27
1400 YVERDON-LES-BAINS
Tél. : +41 24 442 84 84
Natel : +41795164627
vincent.stockli@alvazzigroupe.com
www.alvazzigroupe.com



NOUVELLE
SUCCURSALE
à Neuchâtel



RETROUVEZ-NOUS
Chemin des Vernets 2
2035 Corcelles-Cormondrèche,
Suisse

