



		Mantelraum Inside of jacket		Rohrraum Inside of tubes	
Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure	(PS)	0 / 3	-	bar	
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS)	0 / 109	-	°C	
Prüfdruck Test pressure	(PT)	4,5	-	bar	
Volumen Capacity	(V)	2630	-	L	
Oberflächenbearbeitung Surface treatment		gebeizt und passiviert pickled and passivated			
Werkstoff material		1.4404 / 1.4571			
Gewicht Weight		335		kg	
Artikel-Nr. Article number					
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU		n. Art.4 Abs. (3)			

8	Flanschanschluss/flange connection		100	16	DIN 2633			
7 (5x)	Thermometer / thermometer		Rp 1/2"		DIN 2986			
6	Nachspeisung/replenishment		Rp 1/2"		DIN 2986			
5	Mannloch / manhole 400 / 480		400		RET	EPDM		
4	Austritt Ladung/charge outlet		80	16	DIN 2633			
3	Eintritt Ladung/charge inlet		80	16	DIN 2633			
2	Austritt Entladung/outlet discharge		65	16	DIN 2633			
1	Entleerung / drain		Rp 1 1/4"		DIN 2986			
Stutzen Nozzle	Benennung Denomination		DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position Position	Rohrabmessung Dimension
Rev1	11.02.2025	Benker	Wihan	Änderungen nach Kundenwunsch/changes acc. costumers request				
Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification				
	Datum/date	Name/name		Kennwort/Subject:				
Gez. / drawn	20.12.2024	Ehrentraut						
Gepr. / appr.	20.12.2024	Wihan						
Benennung / Designation : Warmwasserspeicher RET 2500 Sonder								
Zeichnung Nr. / Drawing No. :		Projekt Nr. / Project No. :		Bestell Nr. / Order No. :		Maßstab / Scale		Blatt / sheet
22793-0Rev1		P24.00119		KST300 / 111157		1:15		1/1
Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL -TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten. Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL -TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved								Stand/as per: 11.02.2025