

Report

8.440.001 Première mise en service M-Bus
pour les compteurs d'eau froide

A p 1

8.440.002 Mise en services des compteurs en M-Bus

A p 11

Total Compteur

Fr.

Total Appareils sanitaire spéciaux

Fr.

253 Appareils sanitaires d'alimentation et d'évacuation

253.0 Production d'eau chaude

Chauffe-eau

R1 **Chauffe-eau de type Isolux 10000L**

A .p 2

Caractéristique:
Contenance: 10000 [L]
ø non isolé: 1900 [mm]
ø isolé: 2020 [mm]
Hauteur total: 3970 [mm]
Poids environ: [kg]
Temp. de service max.: 95 [°C]
Pression d'essai: 12.0 [bar]
Pression de service max.: 10.0 [bar]

Exécution:
Réservoir vertical sur virole
en acier inoxydable 316Ti (1.4571) et 316L
(1.4435/1.4404)
soudé en usine sous protection gazeuse

Bride de visite et contrôle (trou d'homme) :
Bride Ø500mm en acier inoxydable

Avec:

- 1 prise fileté (R 3") avec tube plongeant pour: Eau froide
- 1 prise fileté (R 3") avec tube plongeant pour: Eau chaude
- 1 prise fileté (R 2") pour: Circulation
- 1 prise fileté (R 3") pour: Aller circuit de charge
- 1 prise fileté (R 3") pour: Retour circuit de charge
- 1 prise fileté (R 3/4") pour: Vidange

Pour l'un des 2 chauffe-eau 1 prise complémentaire avec:
- 1 prise fileté (R 3") avec tube plongeant pour: liaison en série des 2 chauffe-eau.

+ 3 Thermomètres ø100 x 250 [mm], 0° / +120 [°C], avec prises, y compris gaines de protection soudées.
+ 3 Prises (Rp ½") pour sondes sans ces dernières et sans doigt de gant

Isolation en mousse PUR sous manteau de tôle Aluman
épaisseur 60 mm, fonds plats. Exécutée sur place par le fournisseur sur appareil non raccordé, y compris 1 capot démontable.

Report



Report

	Pose de l'ensemble	A	.p	2	
	<u>Echangeur</u>				
R2	Echangeur à plaques brasées de type alfalaval	A	.p	1	
	Caractéristique: puissance: 180 [kW]				
	Côté chaud: Température entrée : 65 (°C) Température sortie: 51 (°C)				
	Côté froid: Température entrée : 50 (°C) Température sortie: 64 (°C)				
	<u>Pompe de charge ECS</u>				
R3	Pompe Modul A 40-12 250 BLUE T2 M	A	.p	1	
	Débit: 11.1 (m3/h) Hauteur mano: 6.0 (mCe)				
	Fourniture et pose				
	<u>Pompe de circulation</u>				
R4	Pompe Modul A 40-11 250 BLUE T2 S	A	.p	1	
	Débit: 3.85 (m3/h) Hauteur mano: 8.8 (mCe)				
	Fourniture et pose				
	Total Production d'eau chaude				Fr.

Report