





Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!



Kippmaß/ tilting tight: 1820 mm

		Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes		
Min./max. zul. Druck	(PS)	0 / 6	-	bar	
Min./max. allow. pressure					
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	0 / 109	-	°C	
Min./max. allow. temperature					
Prüfdruck	(PT)	9	-	bar	
Test pressure					
Volumen	(V)	1500	-	L	
Capacity					
Oberflächenbearbeitung		gebeizt und passiviert			
Surface treatment		pickled and passivated			
Werkstoff		1.4571/ 1.4404 316Ti/ 316L			
material					
Gewicht		250			kg
Weight					
Artikel-Nr.					
Article number					
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU		n. Art.4 Abs. (3)			
Category/module PED 2014/68/EU					

13	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
12	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
11	Kaltwasser/ cold water	Rp 1 1/2"	DIN 2986		
10	Entlüftung/ air vent	Rp 1/2"	DIN 2986		
9	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
8	Warmwasser/ warm water	Rp 1 1/2"	DIN 2986		
7	Muffenanschluss /socket connection	Rp 1"	DIN 2986		
6	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
5	Revisionsöffnung/ handhole 300/380	300	RET	EPDM	
4	Muffenanschluss /socket connection	Rp 1"	DIN 2986		
3	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
2	Kaltwasser / cold water	Rp 1 1/2"	DIN 2986		
1	Entleerung/ drain	Rp 1"	DIN 2986		
Stützen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing
				Position Position	Rohrabmessung Dimension
Rev4	28.04.2025	Benker	Wihan	Änderungen nach Kundenwunsch/ changes acc. costumers request	
Rev3	28.04.2025	Benker	Wihan	Änderungen nach Kundenwunsch/ changes acc. costumers request	
Rev2	31.03.2025	Riedel	Wihan	Änderungen nach Kundenwunsch/ changes acc. costumers request	
Rev1	27.03.2025	Riedel	Wihan	Änderungen nach Kundenwunsch/ changes acc. costumers request	
Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification	
	Datum/date	Name/name	Kennwort/Subject:		
Gez. / drawn	11.07.2024	Bartsch			
Gepr. / appr.	11.07.2024	Rudert			
Benennung / Designation :					
Warmwasserspeicher/ storage tank					
Typ RET 1500 special					
Zeichnung Nr. / Drawing No. :	Projekt Nr. / Project No. :	Bestell Nr. / Order No. :	Maßstab / Scale	Blatt / sheet	
22516-0 Rev4	P57472	KST300/114.102	1:10	1/1	
Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten.					Stand/as per:
Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved					28.04.2025