

Ce croquis est donné à titre indicatif. Le plan de fabrication sera envoyé ultérieurement pour validation et sera le seul document faisant foi.



Genève - Rue de Lyon
106-108 / Bouilleur ECS
Bâtiment B


Accumulateur sanitaire sur virole,
en Acier Inox V4A 2020 litres

Qte : 1

Volume : 2020 litres

Diamètre : 1300 mm

Isolation : Isolation Laine de roche
avec manteau tôle alu 130mm pour
cuve 2000 litres. Hauteur inf.
2500mm



Pos.	Angle	Description
1	45	bride(s) de révision Ø120/180
2	45	bride(s) de révision Ø200/280
3	90	Prise(s) filetées Rp1½" avec tube coudé pour eau chaude / froide
4	90	Prise(s) filetées Rp1½" avec tube coudé pour eau chaude / froide
5	00	Prise(s) filetées Rp2" pour charge retour
6	00	Prise(s) filetées Rp2" pour charge aller
7	45	Prise(s) filetées Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant
8	45	Prise(s) filetées Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant
9	45	Prise(s) filetées Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant
10	45	Prise(s) filetées Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant
11	00	Prise(s) filetées Rp¾" pour purge
12	00	Prise(s) filetées Rp¾" avec tube coudé pour vidange

