

Barthel Cyril

De: abderrahmane.boumaraf@equans.com
Envoyé: mardi, 29 avril 2025 14:31
À: Barthel Cyril
Objet: VIEUX COLLEGE 10b : Tampon + ECS

Indicateur de suivi: Assurer un suivi
État de l'indicateur: Avec indicateur

Bonjour,

Pourriez vous svp me faire une offre pour la fourniture du matériel suivant ?

- **Tampon température de 14°C à 65°C : 1000 litres**
 - **Soudure + livraison en 2 pièces**
 - En Acier noir
 - Hauteur maxi : 1600mm
 - Raccords :
 - - 1 Trou d'homme Ø400/480
 - - 7 Prise(s) filetées Rp½"
 - - 2 Prise(s) à bride DN80 avec tube plongeant
 - - 1 Prise(s) filetées Rp1"
 - - 1 Prise(s) filetées Rp 3/4"
 - Vertical sur virole
 - Isolation Laine de roche avec manteau tôle alu 60mm

- **ECS : 500 litres**
 - Intérieur décapé et passifié
 - Pression de service : 6.00 bar
 - Pression d'essais : 9.00 bar
 - Température : 109 °C
 - Cuve livrée en 3 morceaux
 - Raccords :
 - 1 bride(s) de révision Ø400/480
 - 1 Prise(s) filetées Rp 1/14" avec tube coudé pour eau chaude
 - 1 Prise(s) filetées Rp 1/14" avec tube coudé pour eau froide
 - 1 Prise(s) filetées Rp 1" avec tôle de déflexion pour circulation
 - 5 Prise(s) filetées Rp½"
 - Echangeur interne puissance 4 kW - sources PAC 60/55°C Eau glycolée mono-propylène 33% avec raccords
 - Corps de chauffe électrique avec bride 4kW
 - Vertical sur virole
 - Isolation Laine de roche avec manteau tôle alu 100mm

Je vous remercie par avance et reste disponible si besoin.

Meilleures salutations

Abderrahmane BOUMARAF

Chargé d'Études

(absent les vendredis des semaines paires)

T. +41 22 884 63 08

M. +41 79 695 31 55

E. abderrahmane.boumaraf@equans.com

Equans Techniques SA

Route de la Galaise 15B

1228 Plan-les-Ouates – Suisse

www.equans.ch | Join our page on [LinkedIn](#)



Pensez à l'environnement avant d'imprimer ce courriel.

EQUANS Mail Disclaimer: <https://www.equans.com/disclaimer/disclaimer-mail/en>