




2 Stück/pieces
 -1 Stück/piece - Batiment A-1
 -1 Stück/piece - Batiment B-1

		Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes
Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure	(PS)	0 / 6	- bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS)	0 / 109	- °C
Prüfdruck Test pressure	(PT)	9	- bar
Volumen Capacity	(V)	2000	- L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment		gebeizt und passiviert pickled and passivated	
Werkstoff material		1.4571/ 1.4404 316Ti/ 316L	
Gewicht Weight		315 kg	
Artikel-Nr. Article number			
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU		n. Art.4 Abs. (3)	

12	Muffenanschluss /socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986			
11	Muffenanschluss /socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986			
10	Muffenanschluss /socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986			
9	Warmwasser/ warm water	Rp 1/2"	DIN 2986			
8	Muffenanschluss /socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986			
7	Kaltwasser / cold water	Rp 1/2"	DIN 2986			
6	Handloch / hand hole 120/180	120	RET	O-Ring		
5	Handloch / hand hole 200/280	200	RET	EPDM		
4	Entlüftung / air vent	Rp 3/4"	DIN 2986			
3	Muffenanschluss /socket connection	Rp 2"	DIN 2986			
2	Muffenanschluss /socket connection	Rp 2"	DIN 2986			
1	Entleerung/ drain	Rp 3/4"	DIN 2986			

Stutzen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position Position	Rohrabmessung Dimension
-------------------	---------------------------	----	----	------------------	-----------------------	----------------------	----------------------------

Rev2	13.05.2025	Benker	Wihan	Änderung der Stückzahlzuweisung / Change in quantity allocation		
Rev1	06.05.2025	Benker	Wihan	Änderungen nach Kundenwunsch / changes acc. costumers request		

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification		
-------	------------	------------	-------------	---------------------------------	--	--

Gez. / drawn	28.03.2025	Riedel	Kennwort/Subject:			
--------------	------------	--------	-------------------	--	--	--

Gepr. / appr.	28.03.2025	Wihan				
---------------	------------	-------	--	--	--	--

Benennung / Designation:

Warmwasserspeicher/ storage tank

RET 2000 Sonder 2 - als Bausatz

Zeichnung Nr. / Drawing No.:	Projekt Nr. / Project No.:	Bestell Nr. / Order No.:	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
22974-0Rev2	P2500253	KST300/119000	1:10	1/1

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten.
 Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights reserved by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved



Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

Kippmaß/ tilting tight: 2040 mm