



CONSTRUCTION DE LOGEMENTS

CFC 242, 243 : hydraulique

Maître d'ouvrage :

Bureau Pillet SA
Chemin de Paris 5
1233 Bernex
info@pilletsa.ch

Bureau d'architectes :

Bureau Pillet sa
Chemin de Paris 5
1233 Bernex
info@pilletsa.ch

Ingénieurs conseils CVCR:

Bureau Pillet sa
Chemin de Paris 5
1233 Bernex
info@pilletsa.ch

Ingénieurs civils :

Bureau Pillet sa
Chemin de Paris 5
1233 Bernex
info@pilletsa.ch

Date de retour de la soumission : 27 juin 2025

Lieu de retour de la soumission : Bureau Pillet SA Chemin de Paris,5 1233 Bernex

MONTANT BRUT DES TRAVAUX HT **CHF**

RABAIS% CHF
.....

PRORATA% CHF
.....

MONTANT NET DES TRAVAUX HT **CHF**

TVA% CHF
.....

MONTANT NET DES TRAVAUX TTC **CHF**

.....le, **Timbre et signature de l'entreprise**

Date : 11/06/2025

Pillet SA Chemin de Paris 5 1233 Bernex | Tel : +41 22 850 91 20 | www.pilletsa.ch

Auteur : E. Gautrey | E-mail : eg@pilletsa.ch



Texte	Unité	Quantité	Prix unit. CHF	Montant CHF
<u>CFC 243.4 production ECS</u>				
<u>CFC 243.4.0 Appareils</u>				
Ballons ECS : 2700 litres	P	1		
Ce ballon est équipé: - 4 ou 5 prise en 1/2" pour sondes et thermomètres, - 1 trou d'homme DN 400, - 1 ensemble isolant épaisseur 160 mm avec une finition tôle gaufrée, - Thermomètre 0-100°C avec doigt de gant inox - Piquages Ø 50 pour le raccordement du registre - Piquage pour les raccordements sanitaires				
COUT TOTAL H.T. POS. CFC 243.4.0 Appareils				FR.
<u>CFC 243.4.1 Conduites hydrauliques</u>				
<u>Distribution hydraulique acier:</u>				
Tube acier sans soudure :				
DN 32	ml	10		
Coude 3 D				
DN 32	u	6		
Majoration pour chutes, pièces à souder, soudures, raccords, et joints. Majoration pour fixations. - Softstarter compresseur, - Poignée sectionneur général,	ens	1		
COUT TOTAL H.T. POS. CFC 243.4.1 Conduites hydrauliques				FR.
<u>CFC 243.4.2 Robinetterie et accessoires</u>				
Vanne à boisseau sphérique passage intégrale, exécution eau chaude PN6 col allongé pour isolation (y compris vis de DN 40	u	3		
Vanne d'équilibrage à volant gradué et prise pour capteur dans le corps de la vanne, exécution eau chaude PN6 (y compris vis de rappel				
Marque : TA Type : STA-D DN 32	u	1		
Compteur de chaleur à ultrasons permettant le comptage automatique des énergies de chauffage et de refroidissement, exécution PN16 (y compris vis de rappel et joint).	u	1		
Marque : NEOVAC Modèle : BU-SSF Débit : 0.97 m3/h Diamètre : DN 32				