

AVANT-METRE : CFC 242/243 – INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE

PROJET : Construction d'un bâtiment de logements HPE
11 appartements en PPE et 22 en ZDLOC
Chemin des Rambossons – 1212 Lancy / PLQ 29860 / Immeuble B

Maître d'ouvrage

Lavizzari Payot Clivaz
Investissements SA

p.a Compagnie Financière de
 Promotion Immobilière SA (CFPI)
 Rue Joseph-Girard 40
 1227 Carouge



Compagnie Financière de Promotion
Immobilière SA (CFPI)
 Rue Joseph-Girard 40
 1227 Carouge

CLIVAZ
ARCHI
TECTURE

Clivaz Architecture
 Route de Saconnex-d'Arve 141
 1228 Plan-les-Ouates



Montant Net Soumissions : CHF.TVA incl.

Affaire Traitée par : Alexis Chevalier

Nom :
Rue :
NP / Lieu :
Tél :
Fax :
Responsable :

Lieu, date :

Signature :

Matériel	Production de l'eau chaude sanitaire Qté	P.Unit	P.Total
----------	--	--------	---------

243.2: Production de l'eau chaude sanitaire

243.20: APPAREILS

1) Chauffe-Eau :

Chauffe-eau Inox 2'500 Litres

Marque : Isolux ou équivalent

- Contenance : 2'500 litres
- Diamètre sans isolation : 1'250 mm
- Diamètre avec isolation : 1'570 mm
- Hauteur : 2'240 mm

Exécution :

Réservoir vertical sur virole

en acier inoxydable 316Ti (1.4571) et 316L (1.4435/1.4404)

Temp. de service max. : 95 [°C]

Pression d'essai : 12.0 [bar]

Pression de service max. : 10.0 [bar]

Y compris :

- 1 prises fileté (R 2 1/2") pour : Aller circuit de charge via échangeur CAD SIG
- 1 prise fileté (R 2 1/2") pour : Retour circuit de charge via échangeur CAD SIG
- 1 prise fileté (R 2") avec tube plongeant pour Eau froide
- 1 prise fileté (R 2") avec tube plongeant pour Eau chaude
- 1 prise fileté (R 1 1/4") pour Circulation
- 1 prise fileté (R 1 1/4") pour Brassage ECS
- 1 prise fileté (R 1") pour : Vidange
- 1 prise fileté (R 1") pour : Purge

- 3 prises pour sondes de température ø 1/2"

- 3 prises pour thermomètre ø 1/2"

- 3 thermomètres 0-120°C, longueur de la douille : 450mm trou d'homme : 600mm

Bride de visite et contrôle (trou d'homme) : Bride Ø500mm en acier inoxydable

2 p _____.

Isolation du Chauffe-Eau

Classe de protection incendie B2.

Isolation en laine polaire 160 mm

Manteau Tole Aluman avec découpe et finitions 2 p _____.

2) Echangeur à plaques :