



Demande d'offre

 Date: Bussigny le 16.06.25

 Entreprise : UltraChaud SA
 Adresse : Industrie 66
1030 Bussigny

 Contact : Thierry Loup
 Téléphone : 078 676 26 99
 Courriel : thierry.loup@ultrachaud.ch

 Chantier: Fedex 1030

 Adresse : Bussigny

Dimensions

 Diamètre : 2000 mm
 Hauteur : _____ mm
 Volume : 15'000 litres
 Pression de service : 3 bar
 Température : 90 °C

Matière

☐ Inox V4A
☐ Inox V2A
☒ Acier S235JRG2


Exécution

☒ Sur pieds
☐ Sur virole


Isolation

☒ Laine de roche
☐ Armaflex


2X Accu 15'000 soudure sur place



Connections

Eau froide	R _____ "	DN _____ - PN _____
Eau chaude	R _____ "	DN _____ - PN _____
Aller	R _____ "	DN <u>125</u> - PN <u>Pn16</u>
Retour	R _____ "	DN <u>125</u> - PN <u>Pn16</u>
Circulation	R _____ "	DN _____ - PN _____
Purge	R _____ "	DN _____ - PN _____
Vidange	R _____ "	DN _____ - PN _____
_____	R _____ "	DN _____ - PN _____
_____	R _____ "	DN _____ - PN _____
_____	R _____ "	DN _____ - PN _____
_____	R _____ "	DN _____ - PN _____

 Trou d'homme : oui

 Manchons pour sondes / thermomètres : nombre 5 pièces


Soudure sur site ☒

Hauteur du local :	<u>8'000</u>	mm
<u>Passage de porte</u>		
Largeur de porte :	<u>1600</u>	mm
Hauteur de porte :	<u>2100</u>	mm
Profondeur monte charge :	<u>3000</u>	mm
Poids admissible :	<u>15</u>	T

