

Barthel Cyril

De: BOUVIER Régis <regis.bouvier@energestion.ch>
Envoyé: mercredi, 25 juin 2025 09:08
À: Barthel Cyril
Objet: RE: chantier : gare des eaux vives- rafraichissement crèche

Indicateur de suivi: Assurer un suivi
État de l'indicateur: Avec indicateur

Bonjour Cyril,

Après un retour du fournisseur de la pompe a chaleur , nous pourrons avoir un régime de chauffage 50°-40°C sur l'épingle.

LE but de mon courriel ci-dessous est d'avoir les épingles les plus grosse possible au niveau de la puissance dans les accumulateurs. J imagine que pour la cuve de 2000litres , on va être loin des 80 kW

En parallèle pour cette nouvelle installation , nous avons besoin de 2 cuves de 2'000 litres en acier diamètre 140 cm , avec 4 piquages en acier DN 80 + 6 piquages DN15 + Vidange et Purge en DN 25 . Ces cuves serviront pour du chauffage et seront à isoler à l'aide de laine minérale + tôle aluman suivant les normes en vigueur.

Merci pour ton retour,

Sincères salutations,

Regis Bouvier



Energestion SA
Chemin de la Gravière 2 - CP 1245
CH-1227 Carouge
Tél : +41 22 300 37 22 | Fax : +41 22 300 37 24
Natel : 079 251 71 70
Direct : 022 552 16 46
E-mail : regis.bouvier@energestion.ch
Site Web: www.energestion.ch

De : BOUVIER Régis
Envoyé : mardi, 24 juin 2025 13:18
À : Barthel Cyril <c.barthel@ispag-asp.ch>
Objet : chantier : gare des eaux vives- rafraichissement crèche

Bonjour Cyril,

Concernant l affaire de la gare des eaux vives, pouvons-nous avoir la plus value pour rajouter 1 épingle de 80 kW (eau de chauffage 38-44) dans ces 2 cuves SVP, à installer en partie basse des accumulateurs + rajouter 3 piquages DN15 sur les 2 accumulateurs . (accumulateur de 6000 litres et 1 autre de 2000 litres).

MERCI par avance.

Regis Bouvier



Energestion SA

Chemin de la Gravière 2 - CP 1245

CH-1227 Carouge

Tél : +41 22 300 37 22 | Fax : +41 22 300 37 24

Natel : 079 251 71 70

Direct : 022 552 16 46

E-mail : regis.bouvier@energestion.ch

Site Web: www.energestion.ch

De : Barthel Cyril <c.barthel@ispag-asp.ch>

Envoyé : vendredi, 15 novembre 2024 09:59

À : BOUVIER Régis <regis.bouvier@energestion.ch>

Objet : liste de prix

Cyril Barthel

Directeur



Tel. +41 79 194 54 69 | c.barthel@ispag-asp.ch

ISPAG | Champs-paccot 19 | CH-1627 Vaulruz | Centrale +41 26 912 56 72

www.ispag-asp.ch | [Suivis de commande](#) |    

Zertifiziert nach ISO 9001 / 14001

Inhaberin des Brandschutz Gütesiegels

This message is for the addressee only. Its content does not constitute a formal commitment by ROTH GRUPPE. If you have received this message in error, please immediately notify us and delete this e-mail and any attachments from your system. Thank you.



Bitte denken Sie an unsere Umwelt, bevor Sie diese E-Mail ausdrucken.