

Info ISPAG-ASP

De: Yannick Reigner <yannick.reigner@azingenieurs.ch>
Envoyé: vendredi, 13 juin 2025 11:08
À: Info ISPAG-ASP
Objet: Lehmann 14 - Demande d'offre chauffe-eaux

Catégories: Offre demandée au fournisseur

Bonjour,

Je vous prie de m'établir une offre pour la fourniture des éléments suivants pour un projet de rénovation d'un bâtiment d'habitation existant se trouvant au chemin François-Lehmann 14 au Grand-Saconnex, les travaux sont prévus d'être exécutés cette année.

- 1) Chauffe-eau solaire et récupération de chaleur :
Chauffe-eau en acier inox d'une contenance de 1'500 litres installé dans la chaufferie au sous-sol du bâtiment.
A livrer en plusieurs éléments pour soudage sur site. Hauteur du local 2.3 m, largeur d'introduction max. 80 cm.
Comprenant : prises pour un échangeur externe solaire thermique, prises pour un échangeur récupération de chaleur, 1 entrée eau froide en bas, 1 sortie d'eau chaude en haut, 3 prises pour sondes de température, 2 prises pour thermomètres, 1 prise pour brassage.
- 2) Chauffe-eau ECS :
Chauffe-eau en acier inox d'une contenance de 1'000 litres installé dans la chaufferie au sous-sol du bâtiment.
A livrer en plusieurs éléments pour soudage sur site. Hauteur du local 2.3 m, largeur d'introduction max. 80 cm.
Comprenant : prises pour un échangeur externe CAD, 1 entrée eau froide en bas, 1 sortie d'eau chaude en haut, 3 prises pour sondes de température, 2 prises pour thermomètres, 1 prise pour brassage, 1 prise pour circulation.

Je suis disponible par e-mail ou téléphone si vous avez besoin d'informations complémentaires pour établir votre offre.

Meilleures salutations

Yannick Reigner
Portable +41 76 338 61 53
yannick.reigner@azingenieurs.ch

azingenieurs
lausanne sa

Energie, sécurité et technique du bâtiment
Route d'Oron 2 - CP 24 - 1000 Lausanne 10