





Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!



Kippmaß/ tilting tight: 2040 mm

-1 Stück/piece - Batiment I

		Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes
Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure	(PS)	0 / 6	- bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS)	0 / 109	- °C
Prüfdruck Test pressure	(PT)	9	- bar
Volumen Capacity	(V)	1400 L	- L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment		gebeizt und passiviert pickled and passivated	
Werkstoff material		1.4571/ 1.4404 316Ti/ 316L	
Gewicht Weight		315 kg	
Artikel-Nr. Article number			
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU		n. Art.4 Abs. (3)	

12	Muffenanschluss / socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986			
11	Muffenanschluss / socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986			
10	Muffenanschluss / socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986			
9	Warmwasser/ warm water	Rp 1 1/2"	DIN 2986			
8	Muffenanschluss / socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986			
7	Kaltwasser/ cold water	Rp 1 1/2"	DIN 2986	DN 40		
6	Handloch / hand hole 120/180	120	RET	O-Ring		
5	Handloch / hand hole 200/280	200	RET	EPDM		
4	Entlüftung / air vent	Rp 3/4"	DIN 2986			
3	Muffenanschluss / socket connection	Rp 2"	DIN 2986	DN 50		
2	Muffenanschluss / socket connection	Rp 2"	DIN 2986			
1	Entleerung/ drain	Rp 3/4"	DIN 2986			

Stützen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position Position	Rohrabmessung Dimension
-------------------	---------------------------	----	----	------------------	-----------------------	----------------------	----------------------------

Rev2	13.05.2025	Benker	Wihan	Änderung der Stückzahlzuweisung / Change in quantity allocation
Rev1	06.05.2025	Benker	Wihan	Änderungen nach Kundenwunsch / changes acc. costumers request

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification
-------	------------	------------	-------------	---------------------------------

Gez. / drawn	28.03.2025	Riedel	Kennwort/Subject:
Gepr. / appr.	28.03.2025	Wihan	

Benennung / Designation :
Warmwasserspeicher/ storage tank
RET 2000 Sonder 2 - als Bausatz



Zeichnung Nr. / Drawing No. :	Projekt Nr. / Project No. :	Bestell Nr. / Order No. :	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
22974-0Rev2	P2500253	KST300/119000	1:10	1/1

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten.
Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH; All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved

Stand/as per:
13.05.2025