

		Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes	
Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure	(PS)	0 / 6	-	bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS)	0 / 109	-	°C
Prüfdruck Test pressure	(PT)	9	-	bar
Volumen Capacity	(V)	1400 L	-	L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment		gebeizt und passiviert pickled and passivated		
Werkstoff material		1.4571/ 1.4404	316Ti/ 316L	
Gewicht Weight		315		kg
Artikel-Nr. Article number				
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU		n. Art.4 Abs. (3)		

12	Muffenanschluss /socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986			
11	Muffenanschluss /socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986			
10	Muffenanschluss /socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986			
9	Warmwasser/ warm water	Rp 1 1/2"	DIN 2986			
8	Muffenanschluss /socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986			
7	Kaltwasser / cold water	Rp 1 1/2"	DIN 2986			
6	Handloch / hand hole 120/180	120	RET	O-Ring		
5	Handloch / hand hole 200/280	200	RET	EPDM		
4	Entlüftung / air vent	Rp 3/4"	DIN 2986			
3	Muffenanschluss /socket connection	Rp 2"	DIN 2986			
2	Muffenanschluss /socket connection	Rp 2"	DIN 2986			
1	Entleerung/ drain	Rp 3/4"	DIN 2986			

Stützen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position Position	Rohrabmessung Dimension
-------------------	---------------------------	----	----	------------------	-----------------------	----------------------	----------------------------

Rev2	13.05.2025	Benker	Wihan	Änderungen nach Kundenwunsch / changes acc. costumers request	G
Rev1	06.05.2025	Benker	Wihan	Änderungen nach Kundenwunsch / changes acc. costumers request	

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification
-------	------------	------------	-------------	---------------------------------

	Datum/date	Name/name	Kennwort/Subject:	
--	------------	-----------	-------------------	---

Gez. / drawn	28.03.2025	Riedel
--------------	------------	--------

Genr / annr	28.03.2025	Wilhan
-------------	------------	--------

Gepf. / appr.	26.03.2025	Winnan
Benennung / Désignation :		

Benennung / Designation : **WALTMASSEDECKEN / storage tarp**

Warmwasserspeicher/ storage tank		
----------------------------------	---	--

RET 2000 Sonder 1 - als Bausatz


Zeichnung Nr. / Drawing No. :	Projekt Nr. / Project No. :	Bestell Nr. / Order No. :	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
-------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------	---------------

Zeichnung Nr. / Drawing No. :	Projekt Nr. / Project No. :	Bestell Nr. / Order No. :	Maßstab / Scale :	Blatt / Sheet :
22973-0Rev2	P2500253	KST300/110000	1:10	1/1

Z2973-0RevZ	P2500253	RST3007119000	1:10	1/1
-------------	----------	---------------	------	-----

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten.	Stand/as per:
---	---------------

Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH; All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved	13.05.2025
---	------------



Nozzle direction only according to the top view!!

Kippmaß/ tilting tight: 2040 mm

