

Barthel Cyril

De: Giller, Christophe <christophe.giller@meneo-sa.ch>
Envoyé: mercredi, 23 juillet 2025 07:59
À: Barthel Cyril
Objet: Migros, St-Imier

Indicateur de suivi: Assurer un suivi
État de l'indicateur: Avec indicateur

Bonjour,

Pourriez-vous nous faire parvenir rapidement une offre selon la page du cahier des charges ci-dessous concernant l'objet susmentionné.

Merci d'avance et excellente journée.

Numéro	Texte	Quantité	UM	Prix	Montant
40	3 Complément de chaleur DESCRIPTION DE LA POSITION Complément de la production de chaleur pour le chauffage du bâtiment avec une pompe à chaleur. Liaison entre l'échangeur de la PAC et l'accumulateur. Cette position englobe le groupe hydraulique, la robinetterie et le réseau primaire, l'expansion et l'accumulateur. La PAC sera livré par le froid commerciale. 81 kW - 37/27°C				
2040.005	0 Appareils Réservoir tampon Marque Feuron Type Sur mesure Caractéristiques: Exécution Acier noir Montage En 1 pièce Vertical Base cylindrique Contenance 2230 litres Diamètre isolé 1100 mm Hauteur totale 2550 mm Pression de service 6 bars Eau de chauffage 37 / 30 °C Ensemble comprenant: - Réservoir vertical en acier - Intérieur décapé et passivé - Livraison pour introduction par une porte de 120 cm de large - Trou d'homme renforcé pour visite avec couvercle - Isolation complète en laine minérale, épaisseur 160mm avec manteau de protection en tôle d'aluminium, - 1 Thermomètre en haut de la cuve - 1 Thermomètre au milieu de la cuve - 1 Thermomètre en bas de la cuve - Prise entrée chauffage primaire - Prise sortie chauffage primaire - Prise entrée chauffage secondaire - Prises pour 6 sondes/thermostats ø 1/2" avec doigt de gant en acier inoxydable	1	Pce	0.00	
2050.005	Vase d'expansion pour installation fermée, à réglage hydraulique de la pression. Vessie interchangeable en caoutchouc butyle étanche au gaz pour recueillir l'eau d'expansion, aucun contact possible entre les parois du vase et l'eau. Marque IMI PNEUMATEX Modèle Statico Type SU 140.3				

Meilleures salutations

Christophe Giller

Responsable bureau technique et chiffrage

T +41 32 755 70 69

M +41 79 613 69 21

Meneo Energie SA
av. des Champs-Montants 14b
2074 Marin-Epagnier
haelg.ch

LinkedIn | Instagram | Facebook | kununu



Une alliance parfaite