

Barthel Cyril


De: SAMSSONOW Clara <Clara.SAMSSONOW@mino.eu>
Envoyé: lundi, 7 juillet 2025 12:14
À: Barthel Cyril
Objet: RE: Offre OF25-11246 - Genève - maison de la femme

Indicateur de suivi: Assurer un suivi
État de l'indicateur: Avec indicateur

Bonjour,

Je vous remercie pour votre offre, je vous recontacte cependant car depuis, il y a eu quelques changements. Pourriez-vous revoir votre offre et me dire si techniquement ce serait possible ? :

- Accumulateur de chauffage : 1000 L au lieu de 700L
 - Ballon ECS vous trouverez sur le schéma ci-dessous les informations sur les différentes puissances et échangeurs (l'arrivée d'EF n'apparaît pas sur le schéma)
 - ➔ J'imagine que l'échangeur interne risque de prendre beaucoup de place. Si cela est possible, j'aimerais tout même avoir une offre même si les dimensions du ballon augmentent (plutôt en hauteur qu'en largeur)
- Pourriez-vous aussi faire une offre avec l'échangeur ECS désurchauffeur externe au ballon ?
Le Régime du désurchauffeur peut varier, le but étant de l'utiliser pour atteindre la température du 60°C dans le ballon si pas de soleil pendant 1 semaine et que les températures extérieures sont en dessous de 2°C (la PAC n'arrive pas à atteindre 60°C à ces températures ext.)
L'épingle électrique doit servir seulement de secours.



Dans l'attente de votre retour, je vous souhaite une bonne journée.

Meilleures salutations,

Clara SAMSSONOW

Chargé d'affaires

+41 22 884 52 00

+41 79 395 55 50

clara.samssonow@mino.eu

Pré-Fleuri 14

1228 Plan-les-Ouates





De : Barthel Cyril <c.barthel@ispag-asp.ch>
Envoyé : mardi, 6 mai 2025 11:17
À : SAMSSONOW Clara <Clara.SAMSSONOW@mino.eu>
Objet : Offre OF25-11246 - Genève - maison de la femme

Bonjour Madame Samssonow

Suite à votre demande, je vous remets l'offre pour Genève - maison de la femme

Je reste naturellement à votre disposition pour tous compléments d'informations.

Dans l'attente de vos bonnes nouvelles, je vous adresse mes meilleures salutations.

Avec mes cordiales salutations

Cyril Barthel
Directeur

+41 79 194 54 69 | c.barthel@ispag-asp.ch



ISPAG, Succursale de Issa S.A. | Champ-Paccot 19 | CH-1627 Vaulruz | Centrale: +41 26 912 56 72
ispag-asp.ch

[LinkedIn](#) | [Instagram](#) | [Facebook](#) | [YouTube](#)