

Barthel Cyril

De: PESSINA Adrien <adrien.pessina@amstein-walthert.ch>
Envoyé: lundi, 4 août 2025 17:49
À: Barthel Cyril
Cc: Info ISPAG-ASP
Objet: Hôtel City Pop Carrefour du Bouchet - Demande d'offre chauffe-eaux
Pièces jointes: 401284_SS_LT_20 - Schéma production d'eau chaude.pdf

Indicateur de suivi: Assurer un suivi
État de l'indicateur: Avec indicateur

Bonjour Monsieur Barthel,

Pourriez-vous me transmettre, **d'ici le 15.08**, une offre pour 4 cuve de 3'500L. A noter que le local dans lequel se trouveront ces cuves ne fait que 2.68m de hauteur.

Les chauffe-eaux devront être équipé des éléments suivants :

Accumulateur sanitaire vertical sur virole, en Acier Inox V4A

3500 litres

Ø non isolé : ...mm

H totale : ...mm

Pression de service : **10 bar**

Température de service max. : 109°C

Raccords

- 1 Trou d'homme Ø400/480
 - 1 Prise(s) à bride DN80 avec tube plongeant pour eau Chaude
 - 1 Prise(s) à bride DN100 avec tube plongeant pour eau froide
 - 1 Prise(s) fileté(s) 2" avec tube diffuseur pour circulation
 - 1 Prise(s) fileté(s) Rp¾" pour vidange
 - 1 Prise(s) à bride DN100 avec tube diffuseur pour retour échangeur
 - 3 Prise(s) (Rp½") pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant
 - 3 Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 vertical sur virole
- Disposition des raccordements librement configurable.

Meilleures salutations

Adrien Pessina
Expert en sanitaire
Maîtrise Fédérale

Tél +41 22 749 14 28, adrien.pessina@amstein-walthert.ch

Amstein + Walthert Genève SA

Avenue Edmond-Vaucher 18 | CH-1203 Genève | Tél +41 22 749 83 80 | amstein-walthert.ch
