

242.1.2 Heizungsspeicher

Die unten aufgeführten Komponenten und Dienstleistungen der Firma Jenni Energietechnik AG oder gleichwertig müssen in dieser Position eingesetzt werden.

Wenn ein anderes Fabrikat gewählt wird, muss unbedingt eine detaillierte Offerte beigelegt werden.

Auslegungsfabrikat: Jenni Energietechnik AG (1009359 / 111491 A vom 19.06.2025)
Gewähltes Fabrikat:
Typ:

Kontaktperson: Herr Rolf Lüscher
Tel: +41 34 420 30 10
E-Mail: rolf.luescher@jenni.ch

Pos A02.02.X01 Stahltank Stahltank (S235JR) ca. 1820 l Inhalt (Energieinhalt 126 kWh / ΔT 60K), Höhe 2500 mm, $\varnothing$ 1000 mm, auf Standring, innen roh, aussen mit Rostschutzgrundierung, Betriebsdruck max. 3.5 bar, Prüfdruck 5.0 bar. Konstruktionstemperatur max. 95 °C. Inklusive: bis 15 Standardanschlüsse (max. 2") mit zugehörigen Schichtungsleitblechen.	Stk.	1		
Pos A05.01.006 Thermometer "Jenni" 0 - 120° C	Stk.	12		
Pos A05.02.020 Tauchhülse "Jenni" eingeschweisst, inklusive, Id 7 mm, Eintauchlänge 40 mm, Stutzenlänge ab Speichermantel 135 mm, geeignet für 130 mm Isolation, mit Zugentlastungsfeder (für Speicherfühler).	Stk.	12		
Pos B01.01.001 Sicherheits- und Entlüftergruppe 1/2" für Speicher Sicherheitsventil 3 bar, Handentlüfter, automatischer Entlüfter.	Stk.	4		
Pos A04.02.X21 Isolation 160 mm Mineralwolle mit Alu-Blechmantel, inkl. Montage auf Baustelle,	Stk.	4		
Pos A03.03.054 Anschluss DN 125 mit Flansch PN 6.	Stk.	8		
Pos A03.03.083 Interner Strömungsbrecher DN 125 Strömungsbrecher Jenni 3-stufig für optimales Schichtverhalten	Stk.	8		
Pos K03.03.X02 Transport des Speichers ab Werkstatt Oberburg. Inkl. allfällige Sonderbewilligung für Spezialtransport.	Stk.	1		

Total 242.1.2 Heizungsspeicher

Fr.