



DEMANDE D'OFFRE SERVICE & TECHNIQUE SA

Route du Pas-de-l'Echelle 67

Entreprise : 1255 VEYRIER - GE

Adresse : _____

Date: 26.08.2025

Contact : _____

Téléphone : _____

Courriel : _____

Chantier: Informanick D4 - POK

Adresse: Chapelle - les - Sciez 1228 Plan les Oudès

Dimensions

Diamètre : 700 mm

Hauteur : 3200 max mm

Volume : 1000 litres

Pression de service : 6 - 7,5 bar

Température : 85 °C


Matière

☐ Inox V4A☒ Inox V2A☐ Acier S235JRG2

Exécution

☐ Sur pieds☒ Sur virole

Isolation

☐ Laine de roche☐ Armaflex

Connections

Eau froide /

Eau chaude /

Aller /

Retour /

Circulation

Purge /

Vidange /

Thermostats x2

Thermomètres x2

R 1 1/2 "

R 1 1/2 "

R 1 1/2 "

R 1 1/2 "

R "

R 1/2 "

R 1 "

R 1/2 "

R 1/2 "

R "

R "

DN - PN

DN - PN

DN - PN

DN - PN

DN - PN

DN - PN

DN - PN

DN - PN

DN - PN

DN - PN

DN - PN

Trou d'homme : _____

Manchons pour sondes / thermomètres : nombre _____

☒ Soudure sur site ☐

Hauteur du local : 3200 mm

Passage de porte

Largeur de porte : 850 mm

Hauteur de porte : _____ mm

Profondeur monte charge : _____ mm

Poids admissible : _____ T

