





Anschluss Position 6 und Prallblech werden einzeln mitgeliefert
(werden auf Baustelle geschweißt)



Für die Lage der Stützen ist
ausschließlich die Draufsicht
verbindlich!
Nozzle direction only according to
the top view!!

Kippmaß/ tilting tight: 2690 mm

		Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes		
Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure	(PS)	0 / 6	-	bar	
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS)	0 / 109	-	°C	
Prüfdruck Test pressure	(PT)	9	-	bar	
Volumen Capacity	(V)	2900	-	L	
Oberflächenbearbeitung Surface treatment		gebeizt und passiviert pickled and passivated			
Werkstoff material		1.4571 / 1.4404 316Ti / 316L			
Gewicht Weight		460			kg
Artikel-Nr. Article number					
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU		Art.4 Abs. (3) / art. 4 (3)			

14	Entlüftung / air vent	Rp 1/2"	DIN 2986				
13	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986				
12	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986				
11	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986				
10	Temperaturfühler / temperatur gauge	Rp 1/2"	DIN 2986				
9	Temperaturfühler / temperatur gauge	Rp 1/2"	DIN 2986				
8	Temperaturfühler / temperatur gauge	Rp 1/2"	DIN 2986				
7	Mannloch/manhole 500/580	500	RET	EPDM			
6	Zirkulation / circulation	Rp 1 1/4"	DIN 2986				
5	Warmwasser / warm water	Rp 1 1/2"	DIN 2986				
4	Ladevorlauf / heating flow	Rp 2"	DIN 2986				
3	Laderücklauf / heating return	Rp 2"	DIN 2986				
2	Kaltwasser / cold water	Rp 1 1/2"	DIN 2986				
1	Entleerung / drain	Rp 1"	DIN 2986				
Stutzen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position Position	Rohrmaß Dimension

Rev3	16.09.2025	Benker	Wihan	Anpassung der Stutzenlängen			
Rev2	15.09.2025	Benker	Wihan	Änderung nach Kundenwunsch (kein Bausatz)			
Rev1	27.08.2025	Benker	Wihan	Änderungen nach Kundenwunsch			
Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification			
	Datum/date	Name/name	Kennwort/Subject:				
Gez. / drawn	19.08.2025	Benker					
Gepr. / appr.	19.08.2025	Wihan					
Benennung / Designation : Edelstahlspeicher RET 3000 Sonder							
Zeichnung Nr. / Drawing No. :		Projekt Nr. / Project No. :		Bestell Nr. / Order No. :		Maßstab / Scale	
23218-0Rev3		P2500608		KST300/1214.09		1:12.5	
						Blatt / sheet	
						1/1	

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten. Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved				Stand/as per: 16.09.2025
--	--	--	--	-----------------------------

