

ISPAG
Succursale de ISSA SA
Herr Cyril Barthel
Champ-Paccot 19
CH-1627 Vaulruz

8. September 2025

Herstellererklärung **KST300/119103**

Hiermit bestätigen wir, dass der Speicher zu **KST300/119103/Centrale de chauffe Rossinière** nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3 „gute Ingenieurpraxis“ hergestellt wurde und die Schweißarbeiten durch qualifizierte Schweißer erfolgte.

Kommission:	KST300/119103
Behälterdurchmesser: (mm)	2400
Behälterhöhe: (mm)	4170
Maximaler Betriebsdruck: (bar)	6,0
Maximaler Prüfdruck: (bar)	9,0
Maximale / Minimale Betriebstemperatur: (°C)	-10 / 109
Material:	S355J2
Baujahr:	2025
Sonstiges:	2 Stück

Gezeichnet

Andreas Siembicka

Diem-Werke GmbH

Seestraße 16, 6912 Hörbranz, AUSTRIA, T: +43 (0)5573 84 666, F: +43 (0)5573 84 666 99
office@diemwerke.com, www.diemwerke.com, UID-Nr.: ATU50135107