

18928 Arcofil 2 – St-Imier

INSTALLTION CHAUFFAGE

Maitre de l'ouvrage	Bureau d'ingénieurs CVS
Arcofil SA	Planair SA
M. Frank Kraeuchi	Rue de la jeunesse 2
Rue des Noyes 2	CH – 2800 Delémont
CH – 2610 St-Imier	Resp. M. Raboud
T 032 942 84 40	T 032 421 03 37
frank.kraeuchi@arcofil.ch	sebastien.raboud@planair.ch

CFC 24 - Installations de Chauffage

Montant Net HT offre	: CHF
Date de rentrée	: 10.10.2025
Heure	: 12h00 sous forme informatique (format PDF)
Adresse de retour	: sebastien.raboud@planair.ch
Avec mention	: Soumission chauffage - Ne pas ouvrir

ENTREPRENEUR	:
Raison sociale	:
Rue, Lieu	:
Téléphone	:
Lieu, date	:
Nom, Prénom du responsable	:
Signature	:

Conditions générales pour la réalisation des installations techniques de chauffage, ventilation, sanitaire et AdB




No. projet: 18928_HYD		Page: 10			
Titre du projet: Arcofil 2, St-Imier_Hydraulique		Date: 26.09.2025			
2 Bâtiment					
Planair SA, Bureau d'ingénieurs SIA					
Numéro	Texte	Quantité	UM	Prix (CHF)	Montant (CHF)
9	ACCUMULATEUR Fournisseur: Modèle: Sur mesure Type: 2'000 litres Caractéristiques : .Exécution: Acier noir .Montage: en 1 pce sur place via le parking .Vertical: sur pied tubulaire .Contenance: 2'040 lts .Diamètre non isolé: 1000 mm .Diamètre isolé: 1320 mm .Hauteur totale: 2820 mm (2910 mm) .Pression de service: 3 bars .Pression d'essais: 4.5 bars Comprenant: .Oeillet de transport .4 prises pour charge/décharge DN 65 .2 prises pour charge/décharge DN 40 .4 Tuyaux coudés interne DN 65 .2 Tuyaux coudés interne DN 40 .2 tôles perforées .1 prises filetéés 2" pour la purge .1 pour la sécurité de vidange .1 la vidange .2 prises avec doigts de gants de sondes de température DN 15 longueur L=500mm .2 prises avec doigts de gant thermomètres DN 15 .Isolation selon legisltation cantonale .Manteau de protection .1 purgeur .1 clapet de retenue sécurité de vidage .1 robinet de vidange .2 thermomètres 0-120°C plongeur Total 2.24.242. Appareils	1	Pce.....		

No. projet: 18928_HYD		Page: 41			
Titre du projet: Arcofil 2, St-Imier_Hydraulique		Date: 26.09.2025			
2 Bâtiment					
Planair SA, Bureau d'ingénieurs SIA					
Numéro	Texte	Quantité	UM	Prix (CHF)	Montant (CHF)
82	ACCUMULATEUR Fournisseur: Modèle: Sur mesure Type: 3'000 litres Caractéristiques : .Exécution: Acier noir .Montage: en 1 pce sur place via le parking .Vertical: sur pied tubulaire .Contenance: 3'140 lts .Diamètre non isolé: 1200 mm .Diamètre isolé: 1520 mm .Hauteur totale: 3010 mm (3130 mm) .Pression de service: 3 bars .Pression d'essais: 4.5 bars Comprenant: .Oeillet de transport .4 prises pour charge/décharge DN 100 .2 prises pour charge/décharge DN 65 .2 prises DN 32 pour dégazage .4 Tuyaux coudés interne DN 100 .2 Tuyaux coudés interne DN 65 .2 tôles perforées .1 prises filetéés 2" pour la purge .1 pour la sécurité de vidange .1 la vidange .4 prises avec doigts de gants de sondes de température DN 15 longueur L=500mm .2 prises avec doigts de gant thermomètres DN 15 .Isolation selon legislation cantonale .Manteau de protection .1 purgeur .1 clapet de retenue sécurité de vidage .1 robinet de vidange .2 thermomètres 0-120°C plongeur	1	Pce.....		

	No. projet: 18928_HYD		Page: 131		
	Titre du projet: Arcofil 2, St-Imier_Hydraulique		Date: 26.09.2025		
	2 Bâtiment				
	Planair SA, Bureau d'ingénieurs SIA				
Numéro	Texte	Quantité	UM	Prix (CHF)	Montant (CHF)
314	ACCUMULATEUR Fournisseur: Modèle: Sur mesure Type: 3'000 litres Caractéristiques : .Exécution: Acier noir .Montage: en 1 pce sur place via le parking .Vertical: sur pied tubulaire .Contenance: 3'140 lts .Diamètre non isolé: 1200 mm .Diamètre isolé: 1260 mm .Hauteur totale: 3010 mm (3130 mm) .Pression de service: 3 bars .Pression d'essais: 4.5 bars Comprenant: .Oeillet de transport .4 prises pour charge/décharge DN 150 .2 prises DN 32 pour dégazage .4 Tuyaux coudés interne DN 150 .2 tôles perforées .1 prises filetées 2" pour la purge .1 pour la sécurité de vidange .1 la vidange .3 prises avec doigts de gants de sondes de température DN 15 longueur L=500mm .2 prises avec doigts de gant thermomètres DN 15 .Isolation selon législation cantonale .Manteau de protection .1 purgeur .1 clapet de retenue sécurité de vidage .1 robinet de vidange .2 thermomètres 0-120°C plongeur	1	Pce.....		

No. projet: 18928_HYD		Page: 201			
Titre du projet: Arcofil 2, St-Imier_Hydraulique		Date: 26.09.2025			
3		Exploitation			
Planair SA, Bureau d'ingénieurs SIA					
Numéro	Texte	Quantité	UM	Prix (CHF)	Montant (CHF)
473	ACCUMULATEUR Fournisseur: Modèle: Sur mesure Type: 1'000 litres Caractéristiques : .Exécution: Acier noir .Montage: en 1 pce sur place via le parking .Vertical: sur pied tubulaire .Contenance: 1'150 lts .Diamètre non isolé: 750 mm .Diamètre isolé: 810 mm .Hauteur totale: 2790 mm (2840 mm) .Pression de service: 3 bars .Pression d'essais: 4.5 bars Comprenant: .Oeillet de transport .4 prises pour charge/décharge DN 125 .2 prises DN 32 pour dégazage .4 Tuyaux coudés interne DN 125 .2 tôles perforées .1 prises filetés 2" pour la purge .1 pour la sécurité de vidange .1 la vidange .2 prises avec doigts de gants de sondes de température DN 15 longueur L=500mm .2 prises avec doigts de gant thermomètres DN 15 .Isolation selon législattion cantonale .Manteau de protection .1 purgeur .1 clapet de retenue sécurité de vidage .1 robinet de vidange .2 thermomètres 0-120°C plongeur	1	Pce.....		



INDEX	DATE	DESCRIPTION	DESSEINÉ PAR	VÉRIFIÉ PAR
A				
B				
C				
D				
E				

PLANNAIR

Ingenieurs de la transition énergétique

ARCOFIL ST IMIER

Extension

SCHEMA DE PRINCIPE (centrale)

HYDRAULIQUE

SOUSSION

N° de Plan :

18928_HYD_SCH

Planair SA - Siège social

Cité 108a - CH 2314 La Sagne (NE)

Tél. +41 32 83 38 40


info@planair.ch | www.planair.ch

Fribourg | Valais | Genève | Jura | Vaud

Co plan et la propriété exclusive de l'entreprise Planair SA et ses protégés par le droit applicable. Ce plan ainsi que les informations qu'il contient doivent être traités de façon strictement confidentielle par rapport aux tiers et ne peuvent être copiés, utilisés de quelque façon que ce soit sans l'autorisation écrite de Planair SA.

ECHELLE	FORMAT	DATE	DESS
-	A3	25.09.2025	SRD

Distribution K7 et radiateurs



INDEX	DATE	DESCRIPTION	DESSINE PAR	VERIFIE PAR
A				
B				
C				
D				
E				

PLANNAIR

Ingenieurs de la transition énergétique

ARCOFIL ST IMIER

Extension

SCHEMA DE PRINCIPE (K7 et radiateurs)


N° DE PLAN :

18928_HYD_SCH

ECHELLE	FORMAT	DATE	DESS
-	A3	25.09.2025	SRD

Ce plan et la propriété exclusive des Imprimeries Planair SA et est protégé par le droit applicable. Ce plan ainsi que les informations qu'il contient doivent être traités de façon strictement confidentielle par la partie qui les reçoit et ne peuvent être copiés, utilisés de quelque façon que ce soit sans l'autorisation écrite de Planair SA.

Distribution
Plafonds



INDEX	DATE	DESCRIPTION	DESSINE PAR	VERIFIE PAR
A				
B				
C				
D				
E				



Ingénieurs de la transition énergétique
Planair SA - Siège social
Crêt 108a - CH 2314 La Sagne (NE)
Tél. +41 32 83 3 88 40
info@planair.ch | www.planair.ch
Fribourg | Valais | Genève | Jura | Vaud

ARCOFIL ST IMIER
Extension
SCHEMA DE PRINCIPE (plafonds)

HYDRAULIQUE
SOUSSION

N° DE PLAN : 18928_HYD_SCH			
ECHELLE	FORMAT	DATE	DESS
-	A3	25.09.2025	SRD

Ce plan et la propriété exclusive de l'entreprise Planair SA et est protégé par le droit applicable. Ce plan ainsi que les informations qu'il contient doivent être traités de façon strictement confidentielle par la partie qui les reçoit et ne peuvent être copiés, utilisés de quelque façon que de soit sans l'accord préalable écrit de Planair SA.

