

Demande d'offre

Projet : 251 64 – Fribourg – Jean-Marie Musy 5B

Date 22.10.2025

Energie Concept SA
Condémine 60
1630 Bulle

Rodriguez Stéphane
076 419 89 24
s.rodriquez@energieconcept.ch

Informations du chauffe-eau

Diamètre 900mm

Hauteur 2270 mm

Volume 1250 litres

Pression de service 8 bars

Pression d'essais 12 bars

Température 60°

Inox V4A

Sur pieds

Isolation en laine de roche

Connexions

Eau froide Ø1"¼

Eau chaude Ø1"¼

Circulation Ø¾

Aller CAD (avec diffuseur) Ø1"½

Retour CAD Ø1"½

Aller Récupération Ø¾

Retour Récupération Ø¾

Purge Ø½

Vidange Ø¾

Trou d'homme 1x

Manchons (Sondes/Thermomètre) 4x

Mettre la soudure sur site en variante SVP.

Hauteur du local 2480mm

Largeur de porte 1000mm

Hauteur de porte 2000mm

↓Schéma ↓

