



101321002009 – Haute Ecole de Santé de Genève – PTE

CFC 242 & 243 – production et distribution de chaleur

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

POUR DES PROCEDURES NON SOUMISES AUX ACCORDS INTERNATIONAUX
SUR LES MARCHES PUBLICS

PROCEDURE SUR INVITATION

03/11/2025

A compléter par le soumissionnaire :

Nom de l'entreprise responsable de l'offre :

Nom et prénom de la personne responsable de l'offre :

Adresse complète :

Téléphone :

Adresse électronique (E-mail) :

	Offre soumissionnaire	Offre après vérification
Montant de l'offre (R1) TTC :	CHF .—	CHF .—
Montant de l'offre (R2) de maintenance et entretien (sur 2 ans)TTC :	CHF .—	CHF .—

Date :

Signature(s) * : _____

* Tous les membres d'un consortium doivent signer le présent document. En signant le présent document, le soumissionnaire s'engage également sur le contenu de toutes les annexes.

243.01. DISTRIBUTION DE CHAUFFAGE & PRODUCTION ECS

CHF HT -

L'entreprise présentera son offre avec le matériel préconisé dans le présent dossier.
 Cependant l'entreprise peut présenter en variante d'autres produits.
 Ces derniers doivent être clairement identifiés et les caractéristiques techniques
 fournies en annexe.
 Ils seront analysés par ENERGYS lors de l'établissement du comparatif des offres.

L'entreprise est tenue de remplir les prix unitaires.

Descriptif résumé

Selon dossier annexé

243.01. 00 APPAREILS

CHF HT -

CHAUFFE-EAU SANITAIRE

1 pce -

Chauffe-eau sanitaire en acier inoxydable

Marque: HOVAL

Type: Combival CR

Matériaux: Acier inoxydable

Contenance: 1'500 litres

nombre de registre interne: 1

Dim. isolé (Øxh): Ø1'340 x 2'070 mm

Dim. nu (Øxh): Ø1'100 x 1'943 mm

Hauteur de basculement: 2'150 mm

y compris isolation 100 mm

y compris:

- Isolation en mousse de polyuréthane rigide,
 ou similaire

Marque:

Type:

La fourniture, pose et mise en service est à la charge de l'entreprise de chauffage.

*Le raccordement en eau froide, eau chaude, circulation et des condensats
 est à la charge de l'entreprise sanitaire.*

ECHANGEUR DE CHALEUR POUR ECS

1 pce -

Selon offre n°O2504585 de WT

Marque: WT

Type: GLP-008Mx89/2P DN32

Puissance: 100 kW

Débit minimal: 4.4 m³/h

Perte de charge: max. 20 kPa

y compris vis de rappel, joints et isolation

Marque:

Type:

Primaire chauffage:

Temp. = 70°/50°C

Q = 4,4 m³/h

Secondaire ECS:

Temp. = 60°/51°C

Q = 9,5 m³/h