

Barthel Cyril

De: Jean-Paul Georgi <jean-paul.georgi@waterkotte.ch>
Envoyé: vendredi, 14 novembre 2025 16:31
À: Barthel Cyril
Cc: Anthony Sari
Objet: Demande chauffe-eau sur mesure 2500 litres (Taverne de la Madeleine)
Pièces jointes: EL-C 2250-3000.pdf

Indicateur de suivi: Assurer un suivi
État de l'indicateur: Avec indicateur

Salut Cyril,

J'ai une nouvelle demande à te faire concernant un chauffe-eau de 2'500 litres à souder sur place.

Ci-joint la version usuelle (EL-C 2500), pour info. Tu peux proposer « votre » standard.

Attention : passage de porte **79 cm (à confirmer) / hauteur max. du chauffe-eau isolé 2'200 mm**

Chauffe-eau en acier inoxydable de **2'500 litres**

Comprenant :

- le réservoir en acier inoxydable V4A
- 2 prises pour raccordement d'un échangeur externe en DN 50
- (une prise haute et une prise basse)
- 1 tube injecteur en partie haute
- 1 entrée d'eau froide
- 1 entrée circulation ECS
- 1 sortie ECS
- Réservation Ø280 pour cartouche électrique y.c. bride et joints, peut-être combiné avec le trou d'homme
- 1 prise pour purge + 1 prise pour vidange
- 3 thermomètres 100 mm avec doigt de gant, échelle 0 à +80
- 3 manchons pour sondes avec doigts de gant (haut, moyen, bas)

Caractéristiques techniques:

- Contenance: **2'500 litres**
- Diamètre sans isolation: mm
- Hauteur sans isolation: mm
- Hauteur de basculement: mm
- Qté : 1x

Isolation thermique (**conforme aux normes**)

Dans l'attente de ton offre, je te souhaite une belle fin de semaine !

Jean-Paul Georgi
Ing. HES en génie thermique
Directeur commercial / succursale Romandie

Téléphone: +41 26 684 82 48
Mobile : +41 79 572 00 24

WATERKOTTE Suisse SA
Ch. de Préveyres 57 F
1132 Lully (VD)

