





Kippmaß: 2020

Min./max. zul. Druck	(PS)	Min./max. zul. Temperatur	(TS)	Prüfdruck	(PT)	Test pressure	(V)	Volumen	Capacity	Oberflächenbearbeitung	Surface treatment	Werkstoff	material	Gewicht	Weight	Artikel-Nr.	Article number	Kategorie/Modul	DGRL 2014/68/EU	Category/module	PED 2014/68/EU
Min./max. allow. pressure	(PS)	Min./max. zul. Temperatur	(TS)	Prüfdruck	(PT)	Test pressure	(V)	Volumen	Capacity	Oberflächenbearbeitung	Surface treatment	Werkstoff	material	Gewicht	Weight	Artikel-Nr.	Article number	Kategorie/Modul	DGRL 2014/68/EU	Category/module	PED 2014/68/EU
0 / 3		0 / 109		4,5		800		14571 / 14404		gebeizt und passiviert	pickled and passivated	125				Art. 4. Abs. (3)					

11	Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986																		
10	Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986																		
9	Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986																		
8	Sonde	Rp 1/2"	DIN 2986																		
7	Sonde	Rp 1/2"	DIN 2986																		
6	Flanshsanschluss / flange connection	125	16	EN 1092-1/11																	
5	Flanshsanschluss / flange connection	125	16	EN 1092-1/11																	
4	Flanshsanschluss / flange connection	125	16	EN 1092-1/11																	
3	Flanshsanschluss / flange connection	125	16	EN 1092-1/11																	
2	Entlüftung	Rp 1"	DIN 2986																		
1	Entlüftung	Rp 3/4"	DIN 2986																		
Stutzen	Benennung	DN	PN	Norm	Dichtfläche	Position	Rohrabmessung														
Nozle	Denomination	Standard	Facing	Position	Dimension																

Index	Datum/date	Gez./drawn	Kennwert/Subject	Art der Änderung / Modification
Gez. / drawn	10.12.2025	Altmanstorf		
Gepr. / appr.	10.12.2025	Wihan		
Benennung / Designation	Wasserspeicher / storage tank			
Typ	RET 800 special			
Zeichnung Nr. / Drawing No.:	Projekt Nr. / Project No.:	Bestell-Nr. / Order No.:	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
23409-0	P2500860	KST300/123853	1:125	1/X

