

## Barthel Cyril

---

**De:** abderrahmane.boumaraf@equans.com  
**Envoyé:** mercredi, 17 décembre 2025 15:13  
**À:** Barthel Cyril  
**Objet:** PIAGET - PROD ECS

**Indicateur de suivi:** Assurer un suivi  
**État de l'indicateur:** Avec indicateur

Bonjour,

Pourriez vous svp me faire une offre pour la fourniture de 2 ballons ECS?

- Capacité : 1750 litres
- Hauteur avec pied et isolation : 1700mm
- Diamètre maxi : 1400mm
- Matière INOX V4A
- Bride de révision
- Corps de chauffe : 10 kW
- Roccords
  - 2 prises brides DN50 avec coude plongeant.
  - 1prises fileté 1" pour purge
  - 1 prise fileté 3/4" pour vidange
  - 4 thermomètres avec prise
  - 4 prises pour sondes.
- Isolation 60mm finition PVC
- **Soudure sur site en 2 pièces**

Je vous remercie d'avance

Meilleures salutations.

**Abderrahmane BOUMARAF**

**Chargé d'Études**

*(absent les vendredis des semaines paires)*

**T.** +41 22 884 63 08

**M.** +41 79 695 31 55

**E.** [abderrahmane.boumaraf@equans.com](mailto:abderrahmane.boumaraf@equans.com)

**Equans Techniques SA**

Route de la Galaise 15B

1228 Plan-les-Ouates – Suisse

[www.equans.ch](http://www.equans.ch) | Join our page on [LinkedIn](#)



EQUANS Mail Disclaimer: <https://www.equans.com/disclaimer/disclaimer-mail/en>