










Für die Lage der Stutzen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!
Nozzle direction only according to the top view!!

	Mantelraum Inside of Jacket	Rohrraum Inside of tubes
Min./max. zul. Druck		
Min./max. allow. pressure	0 / 6	-
Min./max. zul. Temperatur	0 / 109	-
Min./max. allow. temperature		
Prüfdruck	9	-
Test pressure		
Volumen		
Capacity	1975	-
Oberflächenbearbeitung	gebeizt und passiviert	
Surface treatment	pickled and passivated	
Werkstoff	1.4571 / 1.4404	316Ti / 316L
material		
Gewicht	340	
Weight		
Artikel-Nr.		
Article number		
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU		
Category/module PED 2014/68/EU		
	Art. 4. Abs. (3) / art. 4 (3)	

20	Zirkulation/ circulation	Rp 1"		DIN 2986			
19	Solarladung/ solar charge	Rp 1/4"		DIN 2986			
18	Solarladung/ solar charge	Rp 1/4"		DIN 2986			
17	Temperatursensor/ temperature gauge	Rp 1/2"		DIN 2986			
16	Temperatursensor/ temperature gauge	Rp 1/2"		DIN 2986			
15	Temperatursensor/ temperature gauge	Rp 1/2"		DIN 2986			
14	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"		DIN 2986			
13	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"		DIN 2986			
12	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"		DIN 2986			
11	Kaltwasser / cold water	Rp 2"		DIN 2986			
10	Warmwasser / warm water	Rp 2"		DIN 2986			
9	Flanschanschluss / flange connection	65	16	DN EN 1092-1	4 holes		
8	Flanschanschluss / flange connection	65	16	DN EN 1092-1	4 holes		
7	Flanschanschluss / flange connection	65	16	DN EN 1092-1	4 holes		
6	Flanschanschluss / flange connection	65	16	DN EN 1092-1	4 holes		
5	Handloch/ handhole 200/280	200		RET	EPDM		
4	Handloch/ handhole 200/280	200		RET	EPDM		
3	Mannloch/ manhole 400/480	400		RET	EPDM		
2	Entleerung/ air vent	Rp 1"		DIN 2986			
1	Entleerung/ drain	Rp 1"		DIN 2986			
Stützen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position Position	Rohr- abmessung Dimension

Rev1	10.12.2025	Riedel	Wihan	Änderungen nach Kundenwunsch / changes according customers request
Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification
	Datum/date	Name/name		Kennwort/Subject:
Gez. / drawn	03.12.2025	Etzold		
Gepr. / appr.	03.12.2025	Wihan		

Benennung / Designation :		Wärmwasserspeicher	
RET 2000 Sonder als Bausatz 4-teilig			
Zeichnung Nr. / Drawing No. :		Projekt Nr. / Project No. :	
23336-0 Rev1	P2500832	Bestell Nr. / Order No. :	Maßstab / Scale
		KST300/123604	1:12.5
			Blatt / sheet
			1/1
			Stand/as per:
			10.12.2025