

Barthel Cyril

De: Hugo DELORME <hugo.delorme@mino.eu>
Envoyé: vendredi, 28 novembre 2025 16:01
À: Barthel Cyril
Objet: LONAY : demande offre de prix

Indicateur de suivi: Assurer un suivi
État de l'indicateur: Avec indicateur

Bonjour,

Pour le dossier cité en objet, j'aurais besoin d'une offre de prix pour 2 accumulateurs selon descriptif ci-dessous :

TAMPON FROID (13/18°C) :

- Volume 1000L à souder sur place en 2 parties
- 2 x piquages DN65 haut de ballon
- 1 x piquage coudé sous ballon DN65
- 3 x piquages sondes température
- 3 x piquages thermomètres
- 1 x purge haut de ballon
- 1 x vidange coudée bas de ballon

RECUPERATION CHAUD (60/55°C) :

- Volume 750L à souder sur place en 2 parties
- 2 x piquages DN32 (départ/retour secondaire)
- 1 x échangeur serpentin 7kW – PdC 10kPa (débit 1.27m3/h – régime 60/55°C) – sorties DN32 x 2
- 3 x piquages sondes température
- 2 x piquages thermomètres
- 1 x purge haut de ballon
- 1 x vidange coudée bas de ballon

Pas besoin d'isolation pour le chiffrage.

Meilleures salutations,

Hugo DELORME

Chargé d'affaires

☎ +41 22 884 52 00

📱 +41 79 840 50 76

@ hugo.delorme@mino.eu

Pré-fleuri 14

1228 Plan-les-ouates

