



SOUSSION CHAUFFAGE

**LOT 240-242-
243-246-247-
249**

515-FAV_FAVON SAUSSURE

Rénovation Bâtiment A

**Rue Horace-Bénédict-de-Saussure 6
1204 Genève**

TOTAL H.T.

FR.

TOTAL T.T.C.

FR.

Raison sociale de l'entreprise

.....

Responsable du projet

.....

Téléphone

.....

Maître d'ouvrage

AXA Vie SA Winterthur
p.a. AXA Investment Managers Suisse SA
Ernst-Nobs-Platz
8004 Zürich

Entreprise totale

Complex Bau AG
Chemin du Faubourg-de-Cruseilles 14
1227 Carouge

Bureau d'ingénieurs CVCS + protection incendie

SB technique SBt SA
Rue du Môle 38bis
CH-1201 Genève
Tél. +41 22 716 42 00
E-mail : info@sbtechnique.ch

CFC	Désignation	Unité	Qté	Prix unitaire	Total
	Compteur d'énergie thermique PAC 1 / 2 / 3 L'ensemble des calculateurs des compteurs de chaleur doit pouvoir transmettre les données de consommation instantanés (m3/h), mais aussi permettre de réaliser le cumul de ces informations (kWh et m3) Fabricant : AQUAMETRO Modèle : AMFLO SONIC UFA 113 Caratéristique : Bivalent Diamètre: DN 50 Calculateur CALEC ST III Sondes de température: 2x PLH (pt100) y.c. doigts de gant Débit nominale: 4,755 [m3/h] / 7,085 [m3/h] Température de service: 60/55 [°C] / 12/15.4 [°C] Y compris : - Raccords - Joints Pour la lecture à distance des températures, débits instantanée, cumul et mise en service	pcs.	3		
	Compteur d'énergie thermique ECS L'ensemble des calculateurs des compteurs de chaleur doit pouvoir tran	ens.	1		
	Compteur d'énergie thermique ECS L'ensemble des calculateurs des compteurs de chaleur doit pouvoir tran	pcs.	1		
	Echangeur ECS A plaques brasées en cuivre, y compris isolation thermique avec tôle Alu	ens.	1		
	Echangeur ECS A plaques brasées en cuivre, y compris isolation thermique avec tôle Alu	pcs.	1		
	Côté chaud Débit: 5,33 [m3/h] Temp: 60/55 [°C] Fluide: Eau de chauffage Δp max. : 10 kpa max Côté froid Débit: 5,33 [m3/h] Temp: 58/53 [°C] Fluide: Eau sanitaire Δp max. : 10 kpa max				
	TOTAL APPAREILS			Fr.	