

Conti & Associés Ingénieurs SA
 Sébastien Paran
 Chemin de la Scie 4a
 CP 428
 1290 Versoix

Offre

No. offre: OF26-10073
 Date offre: 12.01.2026

Notre référence: Cyril Barthel
 Délais: 06.01.2025
 Votre référence: Sébastien Paran

Demande offre accumulateur de chaleur sur mesure

Bonjour Monsieur Paran

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Ballon tampon					
Fourniture d'un réservoir sur mesure					
ASP	Accumulateur d'énergie 940 litres le virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 100 mm Hauteur totale : 1 200 mm Côte de basculement : 1 320 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø200/280 6 x bride DN65 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 5 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant 2 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 Disposition des raccords librement configurable Isolation 100mm laine minérale sous manteau PVC	Pce	1,00	6 241,00	6 241,00
Total brut					6 241,00
Rabais				%	6 241,00
Total net HT					6 241,00
RPLP				%	2,10
Total TVA non comprise					6 372,05
Taxe sur la valeur ajoutée				%	8,10
					6 372,05
					516,15


Total TVA comprise**6 888,20**

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net
Validité de l'offre: 13.03.2026

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :