


Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!  
 Nozzle direction only according to the top view!



20	Zirkulation/ circulation	Rp 1"	DIN 2986		
19	Solarladung/ solar charge	Rp 1 1/4"	DIN 2986		
18	Solarladung/ solar charge	Rp 1 1/4"	DIN 2986		
17	Temperatursensor/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
16	Temperatursensor/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
15	Temperatursensor/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
14	Thermometer/ Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
13	Thermometer/ Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
12	Thermometer/ Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
11	Kaltwasser/ cold water	Rp 2"	DIN 2986		
10	Warmwasser/ warm water	Rp 2"	DIN 2986		
9	Flanschsanschluss/ flange connection	65	16	DN EN 1092-1	4 holes
8	Flanschsanschluss/ flange connection	65	16	DN EN 1092-1	4 holes
7	Flanschsanschluss/ flange connection	65	16	DN EN 1092-1	4 holes
6	Flanschsanschluss/ flange connection	65	16	DN EN 1092-1	4 holes
5	Handloch/ handhole	200/280	RET	EPDM	
4	Handloch/ handhole	200/280	RET	EPDM	
3	Mantelloch/ manhole	400/480	RET	EPDM	
2	Entlüftung/ air vent	Rp 1"	DIN 2986		
1	Entleerung/ drain	Rp 1"	DIN 2986		
	Strutzen	DN	PN	Dichtfläche	Position
	Nozelle	DN	PN	Standard	Position
	Denominaton			Standard	Position

Min./max. zul. Druck	(PS)	0 / 6	bar
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	0 / 109	°C
Min./max. allow. Temperature	(TS)	0 / 109	°C
Prüfdruck	(PT)	9	bar
Test pressure	(PT)	9	bar
Volumen	(V)	1975	L
Capacity	(V)	1975	L
Oberflächenbearbeitung		gebeizt und passiviert pickled and passivated	
Surface treatment		gebeizt und passiviert pickled and passivated	
Werkstoff material		1.4571 / 1.4404, 316Ti / 316L	
Weight		34.0 kg	
Artikel-Nr.			
Article number			
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU		Art. 4, Abs. (3) / art. 4 (3)	
Category/module PED 2014/68/EU		Art. 4, Abs. (3) / art. 4 (3)	

RevZ	14.012026	Riegel	Benker	Änderungen nach Kundenwunsch / changes according customers request	
RevZ	10.12.2025	Riegel	Whan	Änderungen nach Kundenwunsch / changes according customers request	
Index	Datum/date	Gez./drawn	Name/name	Art der Änderung / Modification	
	03.12.2025	Etzold			
Gez./drawn	03.12.2025	Whan			
Gepr./appr.	03.12.2025	Whan			
Benennung / Designation:					
Warmwasserspeicher					
RET 2000 Sonder als Bausatz 4-teilig					
Zeichnung Nr. / Drawing No.:					
23396-0 RevZ		Projekt Nr. / Project No.:		KST1300/123604	
		Bestell-Nr. / Order No.:		Maßstab / Scale	
		KST1300/123604		1:125	
				Blatt / sheet	
				1/1	
				Stand/as per	
				14.012026	



Kippmaß/ tilting tight: 2340 mm