


GRUPE
ASA
LVAZZI

**burck
hardt**

- N° 8313000511
- Bd Paderewski 5, 1800 Vevey
- CFC 242 Installation de chauffage/froid



N° de projet		Bâtiment		Niveau	N° de doc.	Indice
9624		Principal			001	A
Indice	Date	Visa ingénieur	Visa direction des travaux	Visa architecte		
A	06.01.2026	8.1.2026				

Alvazzi Groupe SA

A. Modiger VP

Descriptif du produit / matériel

- Désignation : **Cuve accumulation U-AR EVOLt**
- Marque / référence : **ISPAG**
- Spécifications (composition, RAL...) : **INOX VEA**
- Échantillon associé : ☐ Oui ☒ Non
- Sur prototype : ☐ Oui ☒ Non
- Date de mise à disposition : Selon validation + 8-10 Semaines

Utilisation du produit / matériel

- Précautions particulières : NA
- Délai de livraison après approbation : 8-10 semaines
- Le produit est conforme à l'appel d'offre : ☒ Oui ☐ Non
- Les clauses techniques du contrat sont strictement respectées : ☒ Oui ☐ Non
- Le produit proposé est une variante : ☐ Oui ☒ Non



Documents justificatifs joints

Justificatifs techniques annexés :

- Fiche technique spécifique du produit : ☒
- Notice d'utilisation/Manuel de pose : ☐

Description technique :

- Mode de fonctionnement chaud ☐
- Mode de fonctionnement froid ☒
- Autre : NA



Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure		(PS)	0 / 6	Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes	bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature		(TS)	0 / 45			°C
Prüfdruck Test pressure		(PT)	9			bar
Volumen Capacity		(V)	2700			L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment				gebeizt und passiviert pickled and passivated		
Werkstoff material			1.4301			
Gewicht Weight			360	kg		
Artikel-Nr. Article number						
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU			Art. 4 Abs. (3)			

9	Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986			
8	Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986			
7	Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986			
6	Sonde	Rp 1/2"	DIN 2986			
5	Sonde	Rp 1/2"	DIN 2986			
4	Flanshanschluss / flange connection	125 16	EN 1092-1/11			
3	Flanshanschluss / flange connection	125 16	EN 1092-1/11			
2	Entlüftung	Rp 1/2"	DIN 2986			
1	Entleerung	Rp 3/4"	DIN 2986			



Stutzen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position	Rohrmaßung Dimension

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification
Gez. / drawn	16.12.2025	Altmanshofer		
Gepr. / appr.	16.12.2025	Wihan		

Benennung / Designation:
Wasserspeicher / storage tank
Typ RET 2700 special 2

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 23414-0
Projekt Nr. / Project No.: P2500860_5
Bestell Nr. / Order No.: KST300/123853
Maßstab / Scale: 1:15
Blatt / sheet: 1/1
Stand/as per: 16.12.2025





Kippmaß: 2720

		Mantelraum Inside of jacket		Rohrraum Inside of tubes	
Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure	(PS)	0 / 6		bar	
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS)	0 / 45		°C	
Prüfdruck Test pressure	(PT)	9		bar	
Volumen Capacity	(V)	2700		L	
Oberflächenbearbeitung Surface treatment		gebeizt und passiviert pickled and passivated			
Werkstoff material		1.4301			
Gewicht Weight		360 kg			
Artikel-Nr. Article number					
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU		Art. 4 Abs. (3)			

8	Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986			
7	Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986			
6	Sonde	Rp 1/2"	DIN 2986			
5	Sonde	Rp 1/2"	DIN 2986			
4	Flanshanschluss / flange connection	125	16	EN 1092-VII		
3	Flanshanschluss / flange connection	125	16	EN 1092-VII		
2	Entlüftung	Rp 1/2"	DIN 2986			
1	Entleerung	Rp 3/4"	DIN 2986			

Stutzen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position Position	Rohrmaßung Dimension

Rev1	16.12.2025	Altmanhofer	Wihan	Änderung laut Kundenwunsch / Change according to customer request	
Index	Datum/date	Ges./drawn	Ges./appr.	Art der Änderung / Modification	
		Name/name		Kennwort/Subject:	
Ges. / drawn	10.12.2025	Altmanhofer			
Gespr. / appr.	10.12.2025	Wihan			

Benennung / Designation:
Wasserspeicher / storage tank
Typ RET 2700 special 1

Zeichnung Nr. / Drawing No.	Projekt Nr. / Project No.	Bestell Nr. / Order No.	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
234-08-0Rev1	P2500850_2	KST300/123853	1:15	1/1

Stand/as per:
16.12.2025