






Achtung:
Für die Stutzenstellung
ist ausschließlich die
Draufsicht verbindlich!

Kippmaß: 2410 mm

Detail Pos. 203



Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure	(PSI)	0 / 6	Rohrraum Inside of tubes	-	bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. Temperature	(°C)	0 / 109		-	°C
Prüfdruck Test pressure	(MPa)	9		-	bar
Volumen Capacity	(l)	3000		-	l
Oberflächenbearbeitung Surface treatment		geätzt und passiviert pickled and passivated			
Werkstoff material		AISI 316L			
Gewicht weight		4,50			kg
Artikel-Nr. Article number		-			
Kategorie/Modul Category/Module		Art.4. Abs. (3)			

13	Anschluss Fühler	Rp 1/2"	DIN 2986
11	Anschluss Fühler	Rp 1/2"	DIN 2986
12	Anschluss Fühler	Rp 1/2"	DIN 2986
10	Flansch 40x140 mit Reduzierung auf 200/280	4 00	EPDM
9	Laderücklauf	Rp 1/2"	DIN 2986
8	Zirkulation	Rp 1/2"	DIN 2986
7	Laderücklauf	Rp 1"	DIN 2986
6	Ladevorrat auf mit Sprührohr	Rp 1/2"	DIN 2986
5	Ladevorrat auf mit Sprührohr	Rp 1/2"	DIN 2986
4	Entlüftung	Rp 1"	DIN 2986
3	Wärnwasser	Rp 1/2"	DIN 2986
2	Kaltwasser	Rp 1/2"	DIN 2986
1	Entleerung	Rp 1"	DIN 2986
Stutzen		Position	Kolbenschmessung
Nozle		Position	Position
		Standard	Dimension
		PN	

Rev2	09.02.2026	Riese	Whan	Änderung nach Kundenwunsch
Rev1	30.01.2026	Riese	Whan	Änderung nach Kundenwunsch
01				Änderung nach Kundenwunsch



Warmwasserspeicher/storage tank

Typ RET 3000 Sonder als Bausatz 2-teilig

Zeichnung Nr. / Drawing No.:	Projekt Nr. / Project No.:	Bestell-Nr. / Order No.:	Maßstab / Scale:	Blatt / sheet:
23439-0 Rev2	P260016/ V4540	KST300/124213	1:15	1/1

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Zeichnung, Vervielfältigung und Weitergabe ihres Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich genehmigt. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.	The reproduction, distribution and utilization of this drawing as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages.	Stand/as per: 09.02.2026
--	--	-----------------------------