


ATTENTION, nouveau prix brut 14'140 chf HT hors Rplp

2 Stück/pieces
-1 Stück/piece - Batiment A-1
-1 Stück/piece - Batiment B-1

		Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes
Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure	(PS)	0 / 6	- bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS)	0 / 109	- °C
Prüfdruck Test pressure	(PT)	9	- bar
Volumen Capacity	(V)	2000	- L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment	gebeizt und passiviert pickled and passivated		
Werkstoff material	1.4571/ 1.4404 316Ti/ 316L		
Gewicht Weight	315 kg		
Artikel-Nr. Article number			
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU	n. Art.4 Abs. (3)		


13	Muffenanschluss /socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986			
12	Muffenanschluss /socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986			
11	Muffenanschluss /socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986			
10	Muffenanschluss /socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986			
9	Warmwasser/ warm water	40	40	DIN EN 1092-1		
8	Muffenanschluss /socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986			
7	Kaltwasser / cold water	65	16	DIN EN 1092-1	4 holes	
6	Muffenanschluss /socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986			
5	Handloch / hand hole 200/280	200	RET	EPDM		
4	Flanschanschluss /flange connection	65	16	DIN EN 1092-1	4 holes	
3	Flanschanschluss /flange connection	80	16	DIN EN 1092-1		
2	Flanschanschluss /flange connection	80	16	DIN EN 1092-1		
1	Entleerung/ drain	Rp 3/4"	DIN 2986			

Stutzen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position Position	Rohrabmessung Dimension
Rev3	28.05.2025	Benker	Wihan	Änderungen nach Kundenwunsch / changes acc. costumers request			
Rev2	13.05.2025	Benker	Wihan	Änderung der Stückzahlzuweisung / Change in quantity allocation			
Rev1	06.05.2025	Benker	Wihan	Änderungen nach Kundenwunsch / changes acc. costumers request			
Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification			
	Datum/date	Name/name		Kennwort/Subject:			
	Gez. / drawn	28.03.2025	Riedel				
	Gepr. / appr.	28.03.2025	Wihan				
Benennung / Designation :							
Warmwasserspeicher/ storage tank							
RET 2000 Sonder 2 - als Bausatz							
Zeichnung Nr. / Drawing No. :	Projekt Nr. / Project No. :		Bestell Nr. / Order No. :		Maßstab / Scale	Blatt / sheet	
22974-0Rev3	P2500253		KST300/119000		1:10	1/1	
Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten. Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved							Stand/as per: 28.05.2025



Für die Lage der Stutzen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!



Kippmaß/ tilting tight: 2040 mm