



ATTENTION, nouveau prix brut 13'664 chf HT hors Rplp



Für die Lage der Stutzen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!



Kippmaß/ tilting tight: 2040 mm

2 Stück/pieces

-1 Stück/piece - Batiment A-2

-1 Stück/piece - Batiment B-2

			Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes	
Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure	(PS)		0 / 6	-	bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS)		0 / 109	-	°C
Prüfdruck Test pressure	(PT)		9	-	bar
Volumen Capacity	(V)		2000	-	L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment			gebeizt und passiviert pickled and passivated		
Werkstoff material			1.4571/ 1.4404 316Ti/ 316L		
Gewicht Weight			315 kg		
Artikel-Nr. Article number					
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU			n. Art.4 Abs. (3)		

12	Muffenanschluss /socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986			
11	Muffenanschluss /socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986			
10	Warmwasser / warm water	65	16	DIN EN 1092-1	4 holes	
9	Flanschanschluss / flange connection	65	16	DIN EN 1092-1	4 holes	
8	Muffenanschluss /socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986			
7	Kaltwasser / cold water	40	40	DIN EN 1092-1		
6	Muffenanschluss /socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986			
5	Handloch / hand hole 200/280	200	RET	EPDM		
4	Entlüftung / air vent	Rp 3/4"	DIN 2986			
3	Muffenanschluss /socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986			
2	Muffenanschluss /socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986			
1	Entleerung / drain	Rp 3/4"	DIN 2986			
Stutzen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position Position
					Rohrabmessung Dimension	

Rev3	28.05.2025	Benker	Wihan	Änderungen nach Kundenwunsch / changes acc. costumers request		
Rev2	13.05.2025	Benker	Wihan	Änderungen nach Kundenwunsch / changes acc. costumers request		
Rev1	06.05.2025	Benker	Wihan	Änderungen nach Kundenwunsch / changes acc. costumers request		
Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr	Art der Änderung / Modification		
	Datum/date	Name/name		Kennwort/Subject:		
Gez. / drawn	28.03.2025	Riedel				
Gepr. / appr.	28.03.2025	Wihan				
Benennung / Designation :						
Warmwasserspeicher/ storage tank						
RET 2000 Sonder 1 - als Bausatz						

Zeichnung Nr. / Drawing No. :	Projekt Nr. / Project No. :	Bestell Nr. / Order No. :	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
22973-0Rev3	P2500253	KST300/119000	1:10	1/1

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten.
Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved

Stand/as per:
28.05.2025