







Detail Pos. ②③⑨




Detail Pos. ⑤



Detail Pos. ⑦




Detail Pos. ⑥



		Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes	
Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure	(PS)	0 / 6	-	bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS)	0 / 109	-	°C
Prüfdruck Test pressure	(PT)	9	-	bar
Volumen Capacity	(V)	2500	-	L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment		gebeizt und passiviert pickled and passivated		
Werkstoff material		AISI 316L		
Gewicht Weight		400		kg
Artikel-Nr. Article number		-		
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU		Art.4 Abs. (3)		

Achtung:
Für die Stutzenstellung
ist ausschließlich die
Draufsicht verbindlich!



Contrôlé par BT

ENERGIE CONCEPT SA
Rue de la Condémine 60 - 1630 Bulle
info@energieconcept.ch
026 913 01 01

Bulle, le 18.02.26

13	Anschluss Fühler	Rp 1/2"	DIN 2986				
12	Anschluss Fühler	Rp 1/2"	DIN 2986				
11	Anschluss Fühler	Rp 1/2"	DIN 2986				
10	Mannloch Ø400/480 mit Reduzierung auf Ø200/280	400	RET	EPDM			
9	Laderücklauf	Rp 1 1/2"	DIN 2986				
8	Zirkulation	Rp 1 1/2"	DIN 2986				
7	Laderücklauf	Rp 1"	DIN 2986				
6	Ladevorlauf mit Sprührohr	Rp 1"	DIN 2986				
5	Ladevorlauf mit Sprührohr	Rp 1 1/2"	DIN 2986				
4	Entlüftung	Rp 1"	DIN 2986				
3	Warmwasser	Rp 1 1/2"	DIN 2986				
2	Kaltwasser	Rp 1 1/2"	DIN 2986				
1	Entleerung	Rp 1"	DIN 2986				
Stutzen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position Position	Rohrabmessung Dimension
Rev4	13.02.2026	Altmanshofer	Wihan	Änderung nach Kundenwunsch			
Rev3	11.02.2026	Altmanshofer	Wihan	Änderung nach Kundenwunsch			
Rev2	09.02.2026	Riedel	Wihan	Änderung nach Kundenwunsch			
Rev1	30.01.2026	Riedel	Wihan	Änderung nach Kundenwunsch			
Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification			
	Datum/date	Name/name	Kennwort/Subject:				
Gez. / drawn	13.01.2026	Altmanshofer					
Gepr. / appr.	13.01.2026	Wihan					
Benennung / Designation :							
Warmwasserspeicher/storage tank							
Typ RET 2500 Sonder als Bausatz 2-teilig							
Zeichnung Nr. / Drawing No. :	Projekt Nr. / Project No. :	Bestell Nr. / Order No. :	Maßstab / Scale	Blatt / sheet			
23438-0 Rev3	P260016/ V4541	KST300/124212	1:15	1/2			
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Zeichnung, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.				Stand/as per: 16.02.2026			
The reproduction, distribution and utilization of this drawing as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages.							



Kippmaß: 2380 mm